

dodavatel: **JAKUB KOKEŠ CZ, s.r.o.**

KOTEVNÍ TECHNIKA

**Frimlova 342/35
460 05 Liberec 5**IČO: **27338002**DIČ: **CZ27338002**odběratel: **MENHIR projekt
s.r.o.****Horní 729/32
639 00 Brno**

tel:

fax:

IČO:

DIČ:

Věc: Provedení orientační tahové zkoušky

Byla provedena orientační tahová zkouška na střeše objektu za níže uvedených okolností:

objekt: SŠ Charbulova 106, brno

kotvení: mechanicky kotvené pásy pomocí: šroub EFHD

podklad: beton + plynosilikát

přístroj: HYDRAJAWS, ET 3B 4154, model 0087/C, TYM1A 4839

datum OTZ: 24.08.2023

Provedená zkouška a výsledek:

název zboží		kg/ks
1.	šroub EFHD	350
2.	šroub EFHD	350
3.	šroub EFHD	350
4.	šroub EFHD	300
5.	šroub EFHD	290
6.	šroub EFHD	350
7.	šroub EFHD	500

Výsledek:
průměrná hodnota (kg): 356
celkový počet pokusů: 7
návrhové zatížení F_{adm} (kN): 1,185 kN

Poznámka:

Kotvit 90mm pod stávající úroveň střešního pláště.
Předvrtávat vrtákem \varnothing 4,8.

Zkoušku provedl:

Pavel Mazánek tel.: 739 311 932

Vyhotoveno dne:

Brno, 24.08.2023