

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:
MODERNIZACE KUCHYNĚ NEMOCNICE KYJOV P.O. - DODATEK Č.1-HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ STROJOVNY

Investor: NEMOCNICE KYJOV, STRÁŽOVSKÁ 1247, KYJOV 697 01

Profese: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-VZDUCHOTECHNIKA

Číslo zakázky: 1235-24

Číslo dokumentu: D.1.4.c.01-D1

P.Č.	Č.Z.	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Poznámka
					Dodávka		Montáž		
			jednotková	celková	jednotková	celková			
			-	počet	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	
REKAPITULACE									
1	1	ZAŘÍZENÍ Č.H.1 – HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ STROJOVNY VE 2.NP	kpl	1	0	0	0	0	
Mezisoučet						0		0	
2	-	Doprava (zařízení / materiál / pracovníci apod.)	kpl	1	-	-	0	0	
3	-	Přesun hmot (max. hmotnost břemene 20kg)	kpl	1	-	-	0	0	
4	-	Lešení a jeřábová technika	kpl	1	-	-	0	0	
5	-	Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení	kpl	1	-	-	0	0	
6	-	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kpl	1	-	-	0	0	
7	-	Zaškolení obsluhy	kpl	1	-	-	0	0	
8	-	Vypracování provozních předpisů	kpl	1	-	-	0	0	
9	-	Projekt skutečného provedení	kpl	1	-	-	0	0	
Mezisoučet								0	

CELKEM D+M	VZDUCHOTECHNIKA - CENA BEZ DPH	0 Kč
------------	--------------------------------	------

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ ZAPOJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE VZT, DODÁVKU A INSTALACI OVLÁDÁNÍ PRO VZT (VČETNĚ DETEKTORŮ, ČIDEL APOD.), STAVEBNÍ PROSTUPY A ÚPRAVY
NAPOJENÍ MaR VZT NA NADŘÁŽENÝ SYSTÉM BMS INVESTORA / PROVOZOVATELE - PODROBNĚJI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA - POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

MODERNIZACE KUCHYNĚ NEMOCNICE KYJOV P.O. - DODATEK Č.1-HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ STROJOVNY

P.Č.	Č.Z.	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Poznámka
			-	počet	Dodávka		Montáž		
					jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]	
ZAŘÍZENÍ Č.H.1 – HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ STROJOVNY VE 2.NP									
1	H.1.01	Nástěnný / axiální ventilátor DN355, průtok vzduchu 2250m3/h při ext. tlaku ~80Pa, el. příkon 193W, proud 0.9A, napájení 230V	ks	2	0	0	0	0	
2	H.1.02	Protidešťová žaluzie DN400, přetlaková / samotížná, plastové provedení	ks	2	0	0	0	0	
3	H.1.03	Regulační / uavírací klapka 400x1000, těsná, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí (pružinou)	ks	1	0	0	0	0	
4	H.1.04	Protidešťová žaluzie 400x1000, se sítí proti ptactvu, barevné provedení RAL nutno upřesnit při montáži	ks	1	0	0	0	0	
5	H.1.05	Krycí mřížka - síto 400x1000, pozink. provedení	ks	1	0	0	0	0	
6	-	Čtyřhranné potrubí, do obvodu 2800mm, včetně tvarovek 10%, pozink. provedení, třída těsnosti C dle EN1507	m²	2	0	0	0	0	
7	-	Kruhové potrubí, do DN400mm, včetně tvarovek 10%, s těsněním, pozink. provedení, třída těsnosti D dle EN12237	bm	2	0	0	0	0	
8	-	Termoakustická izolace do vnitřního prostředí - syntetický kaučuk tl. 32mm, samolep, Al povrchová úprava	m²	5	0	0	0	0	
9	-	Montážní, kotvící a spojovací materiál	kg	30	0	0	0	0	
ZAŘÍZENÍ Č.H.1 - MEZISOUČET						0 Kč	0 Kč		