



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
1.01	VSTUPNÍ VESTIBUL	12,48
1.02	KANCELÁŘ VEDOUCÍ	10,11
1.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,70
1.04	ŠATNA PEDAGOGŮ	3,38
1.05	PŘEDSÍŇ WC PEDAGOGŮ	3,03
1.06	KABINA WC PEDAGOGŮ	1,56
1.07	VÝDEJNA JÍDEL	9,55
1.08	ATRIUM A SCHODIŠTĚ	46,50
1.09	ŠATNA - ODDĚLENÍ A	5,23
1.10	WC - ODDĚLENÍ A	6,70
1.11	MULTIFUNKČNÍ ODBORNÝ PROSTOR PRO PRÁCI S DĚTMI SPECIÁLNÍCH POTŘEB - ODDĚLENÍ A	31,20
1.12	ŠATNA - ODDĚLENÍ B	5,23
1.13	WC - ODDĚLENÍ B	6,70
1.14	MULTIFUNKČNÍ ODBORNÝ PROSTOR PRO PRÁCI S DĚTMI SPECIÁLNÍCH POTŘEB - ODDĚLENÍ B	30,30
1.15	ŠATNA - ODDĚLENÍ C	6,09
1.16	WC - ODDĚLENÍ C	6,42
1.17	MULTIFUNKČNÍ ODBORNÝ PROSTOR PRO PRÁCI S DĚTMI SPECIÁLNÍCH POTŘEB - ODDĚLENÍ C	30,30

LEGENDA

- DVOJZÁSUVKA, 230V/16A
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA, 230V/16A
- ZÁSUVKA DO VLHKKA, KRYTÍ MIN. IP 43
- TŘÍFÁZOVÝ VÝPÍNAČ 400V
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ VENTILÁTORŮ 230V/1A
- ČASOVÉ DOBĚHOVÉ RELÉ VENTILÁTORU
V INSTALAČNÍ KRABICI
- EL. SPOTŘEBIČ
- KABEL CYKY-J 3x2,5 PRO ZÁSUVKY A 1.FÁZ. SPOTŘEBIČE
- KABEL CYKY-J 5x.... PRO RŮZNÉ 3.FÁZ. SPOTŘEBIČE
- SPOLÉČNÁ KABELOVÁ TRASA
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

POZNÁMKA:

ZÁSUVKOVÉ VÝVODY BUDOU INSTALOVÁNY 30cm NAD PODLAHOU SVÝM STŘEDEM, V SOCIÁLNÍM ŽÁZEMÍ 130cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM, POKUD NENÍ NA VÝKRESE STANOVENA JINÁ VÝŠKA. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK JE NUTNO OSDOUHLASIT S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM. SLABOPROUDÉ ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY KOORDINOVANĚ SE SILNOPROUDÝMI DO VÍCENÁSOBNÉHO RÁMČEČKU VEDLE SEBE. V SOCIÁLNÍM ŽÁZEMÍ, V KUCHYNI A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVĚDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM OCHRÁŇČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

0,000 = 292,900 (B.p.v.)

VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. arch. K. Spáčil	ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. K. Spáčil	PROJEKTANT Ing. Karel Rychlý	Ing. arch. Karel Spáčil ČKA 03 334 Prolet 145/2 624 00 Brno tel. 605 588 298	
INVESTOR Jihomoravský kraj	MÍSTO STAVBY Brno-Lesná, Ibsenova 1	ČÁST PD: D.SO 03-1.6 Elektroinstalace	STAVBA MŠ, ZŠ A PŠ IBSENOVA BRNO - PŘÍSTAVBA PRO MŠ	FORMÁT 8x A4
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.NP - EL.TECHNOLOG.OBVODY	Č. VÝKRESU D.SO 03-1.6.06	DATUM 7/2024	ÚČEL PDPS	MEŘÍTKO 1:50

DO OBJEKTU STÁV.ŠKOLY (ZŠ)