



- LEGENDA
- DVOJZÁSUVKA, 230V/16A
  - JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA, 230V/16A
  - ZÁSUVKA DO VLHKKA, KRYTÍ MIN. IP 43
  - TRÍFÁZOVÝ VÝPINAČ 400V
  - TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ VENTILÁTORŮ 230V/1A
  - ČASOVÉ DOBĚHOVÉ RELÉ VENTILÁTORU V INSTALAČNÍ KRABICI
  - EL. SPOTŘEBIČ
  - KABEL CYKY-J 3x2,5 PRO ZÁSUVKY A 1.FÁZ. SPOTŘEBIČE
  - KABEL CYKY-J 5x.... PRO RŮZNÉ 3.FÁZ. SPOTŘEBIČE
  - SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA
  - OP! OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

POZNÁMKA:

ZÁSUVKOVÉ VÝVODY BUDOU INSTALOVÁNY 30cm NAD PODLAHOU SVÝM STŘEDEM, V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ 130cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM, POKUD NENÍ NA VÝKRESE STANOVENA JINÁ VÝŠKA. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK JE NUTNO OSDOUHLASIT S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM. SLABOPROUDÉ ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY KOORDINOVANĚ SE SILNOPROUDÝMI DO VÍCENÁSOBNÉHO RÁMČEČKU VEDLE SEBE. V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ, V KUCHYNI A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVĚDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM OCHRÁŇČEM  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
IZOLACÍ, KRYTÍM

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
0.01	CHODBA	27,20
0.02	VÝTAH	3,24
0.03	SKLAD	12,68
0.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17,45
0.05	PRÁDELNA A ŽEHLÍRNA	11,81
0.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST	14,00
0.07	ŠATNA PERSONÁLU KUCHYNĚ A ÚKLIDU	3,20
0.08	WC A SPRCHA PERSONÁLU KUCHYNĚ A ÚKLIDU	3,68
0.09	SKLAD	43,40
0.10	SKLAD	7,67

VEDOUcí PROJEKTU Ing. arch. K. Spáčil	ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. K. Spáčil	PROJEKTANT Ing. Karel Rychlý	Ing. arch. Karel Spáčil ČKA 03 334 Profesní 145/2 624 00 Brno tel. 605 588 298	 KAREL SPÁČIL ARCHITEKT
INVESTOR Jihomoravský kraj	MÍSTO STAVBY Brno-Lesná, Ibsenova 1	FORMÁT 8x A4	DATUM 7/2024	
ČÁST PD: D.SO 03-1.6 Elektroinstalace	STAVBA MŠ, ZŠ A PŠ IBSENOVA BRNO - PŘÍSTAVBA PRO MŠ	ÚČEL PDPs	MEŘITKO 1:50	
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.PP - EL. TECHNOLOG. OBVDY	Č. VÝKRESU D.SO 03-1.6.03			