



POZNÁMKA:
VYPÍNAČE OSVĚTLĚNÍ BUDU INSTALOVÁNY 110cm NAD PODLAHOU SVÝM SPODNÍM OKRAJEM, A 15cm ŠTĚDEJEM OD OKRAJE ZÁSTĚNĚ. V MÍSTNOSTI S OKLADY DO STŘEDU OKLADÁČKY. VÍCE VYPÍNAČŮ, SOUBŘEZNĚ NA JEDNOM MÍSTĚ, BUDE INSTALOVÁNO DO DVOJ NEBO VÍCEANOSBENHO RÁMEČKU VEDLE SEBE 110cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM. PŘESNE UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A PŘEDEVŠÍM STŘOPIŇ A NÁSTĚNNÝCH SVĚTLÝCH VÝVODŮ JE NUTNO OSOUDIŠTAT S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM, V SOCIÁLNÍM ZÁEMÍ, V KUCHYŇI A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PŘEVODENO OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁŇÍČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACE, KRYTÍM

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
0.01	CHODBA	27,20
0.02	VÝTAH	3,24
0.03	SKLAD	12,68
0.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	17,45
0.05	PRÁDELNA A ŽEHLÍRNA	11,81
0.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST	14,00
0.07	ŠATNA PERSONÁLU KUCHYNĚ A ÚKLIDU	3,20
0.08	WC A SPRCHA PERSONÁLU KUCHYNĚ A ÚKLIDU	3,68
0.09	SKLAD	43,40
0.10	SKLAD	7,67

0,000 = 292,900 (B.p.V.)

VEDOUČÍ PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT		Ing.arch.Karel Špačl OKA 03 334		 KAREL ŠPAČL ARCHITEKT	
Ing. arch. K. Špačl		Ing. arch. K. Špačl		Ing. Karel Rychlý		Podatel 54952 634 00 Brno tel: 568 588 298			
INVESTOR		Jihomoravský kraj							
MÍSTO STAVBY		Brno-Lesná, Ibensova 1							
ČÍSLO PD:		D.SO 03-1.6 Elektroinstalace							
STAVBA		MŠ, ZŠ A PŠ IBENSOVA BRNO - PŘÍSTAVBA PRO MŠ							
OBSAH VÝKRESU		C. VÝKRESU							
PŮDORYS 1.PP - OSVĚTLENÍ		D.SO 03-1.6.02							