



Poznámka 1 :

Elektroinstalace je provedena zejména dle :

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí-
Část 4-41:Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí-
Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy.
- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí-
Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.
- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Změna Z1 Elektrické instalace nízkého napětí-
Část 4-41:Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Změna Z1
- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrická instalace nízkého napětí –
Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče.
- ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-701:Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou.
- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 1 : Základní hlediska,stanovení základních charakteristik,definice.
- ČSN 332130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody.
- ČSN 332180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

Poznámka 2 :

- Rozvodná soustava 3+N+Pe 50Hz. 400/230V , TN-C-S
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- Čl.411 Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje
- Čl. 411.3.1.2 Ochranné pospojování
- Čl. 411.4 Síť TN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Stanislav Fiala		TECHNICKÁ KONTROLA : Stanislav Fiala		VYPRACOVAL : Tomáš Fiala		<div>Stanislav Fiala</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ</div> <div>Smetanova 90/7, Hustopeče</div> <div>tel.: 519 411 163, fax: 519 411 122</div> <div>IČ: 10563253 DIČ: CZ5803262674</div>		
OBECNÍ ÚŘAD : Břeclav			STAVEBNÍ ÚŘAD :Břeclav			FORMÁT : A3		
INVESTOR : Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace, nábrž. Komenského 1, 690 25 Břeclav						DATUM : Prosinec 2020		
						Č. ZAKÁZKY :		
AKCE : <div>SPŠ EB Břeclav</div> <div>- komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení</div>						STUPEŇ : DPS		PARÉ ČÍSLO:
						MĚŘÍTKO :		
						PŘÍLOHA ČÍS. :		
PŘÍLOHA : Přehledové schéma přenosu						D.1.4.4 - 2		