



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI
1S01	chodba
1S02	chodba
1S03	sklad
1S04	strojovna výtahů
1S05	výtah
1S06	výtah
1S07	sklad
1S08	sklad
1S09	sklad
1S10	sklad
1S11	sklad
1S12	kotelna
1S13	prádelna
1S14	schodiště
1S15	WC
1S16	sklad
1S17	sklad
1S18	sklad
1S19	sklad
1S20	sklad
1S21	sklad
1S22	sklad
1S23	sklad
1S24	sklad
1S25	sklad
1S26	sklad
1S27	chodba
1S28	předsíní WC
1S29	úklidová místnost
1S30	předsíní WC
1S31	WC
1S32	WC
1S33	WC
1S34	schodiště
1S35	strojovna VZT

POZNÁMKY


- řezu viz výkres č. D.1.4.2.-4


POZNÁMKY K VZT 1

- provětrání prostoru pomocí parapetní VZT jednotky
- VZT potrubí bude čtyřhranné a kruhové Spiro popř. ohebné s Al fólií
- všechny spoje VZT potrubí budou vodivě pospojovány a přelepeny
- VZT potrubí do venkovního prostoru bude obloženo tepelnou izolací s AL fólií tl. 60 mm

LEGENDA

- vzduchotechnické zařízení
- odvodní potrubí
- přívodní potrubí
- servisní prostor VZT jednotky
- izolace tepelná
- izolace požární



Generální projektant	FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav		FaBa engineering, s.r.o. 690 03 Břeclav, Lidická 75 tel.: 519 325 297 e-mail: faba@faba.cz www.faba.cz			
Odpovědný projektant	Ing. Vlastimil Fabíkovič					
Vypracoval	Michal Zoder					
Kontroloval						
Místo	Břeclav					
Investor	Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, p.o.				Kopie	Aut.
Akce						
SPŠ EB Břeclav - komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení						
SO/PS					Archivní č.	DPS19-047
					Výkres č.	1-DPS19-047-1636
					Datum	Prosinec 2020
					Revize	00
					Stupeň	DPS
Svazek					Formát	8A4
	D.1.4.2. Vzduchotechnika				Měřítko	1:50
PŮDORYS SUTERÉNU					Číslo výkresu	D.1.4.2.-1