

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI
1S01	chodba
1S02	chodba
1S03	sklad
1S04	strojovna výtahů
1S05	výtah
1S06	výtah
1S07	sklad
1S08	sklad
1S09	sklad
1S11	sklad
1S12	kotelna
1S13	prádelna
1S14	schodiště
1S15	WC
1S16	sklad
1S17	sklad
1S18	sklad
1S19	sklad
1S21	sklad
1S22	sklad
1S23	sklad
1S24	sklad
1S25	sklad
1S26	sklad
1S27	chodba
1S28	předsíň WC
1S29	úklidová místnost
1S31	předsíň WC
1S32	WC
1S33	WC
1S34	schodiště

6

7

POZNÁMKY

- nové potrubí bude použito ocelové svařované
- nové potrubí bude ukončeno dle skutečné polohy a orientace gastrozařízení na stavbě
- větrání varny bude VZT - dle svazku D.1.4.2 Vzduchotechnika
- veškeré nevyužívané potrubí bude demontováno


Provozní tlak vnitřního plynovodu bude 2 kPa.

POUŽITÉ ZNAČKY

- OUP 1.0 objektový uzávěr plynu (kuchyně a prádelna)  
OUP 1.1 objektový uzávěr plynu (kuchyně)  
OUP 1.2 objektový uzávěr plynu (prádelna)  
OUP 2 objektový uzávěr plynu (kotelna)  
KK - kulový kohout  
Š - šoupě  
G - plynoměr



LEGENDA

- + — + — NTL plynovod - nový  
— + — + — NTL plynovod - stávající  
× + × × × NTL plynovod - rušený



SEZNAM SPOTŘEBIČŮ

POZICE	PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ	KS	SPOTŘEBA
1	plynový kotel Baxi LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 - stávající	2	4,90 m <sup>3</sup> /hod
2	průmyslový mandl Primus I 35-140 (26,2 kW) - stávající	1	2,80 m <sup>3</sup> /hod
3	průmyslová sušička prádla Domus S-10 G (5,9 kW) - stávající	1	0,70 m <sup>3</sup> /hod
4	plynové vařidlo, 6 hořáků (36 kW)	1	3,80 m <sup>3</sup> /hod
5	plynová stolička (6 kW)	1	0,70 m <sup>3</sup> /hod
6	plynová stolička (6 kW)	1	0,70 m <sup>3</sup> /hod
CELKEM		7	18,50 m <sup>3</sup> /hod

Generální projektant	FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav		FaBa engineering, s.r.o. 690 03 Břeclav, Lidická 75 tel.: 519 325 297 e-mail: fabae@fabae.cz www.fabae.cz	
Odpovědný projektant	Ing. Vlastimil Fabíkovič			
Vypracoval	Radim Tuček			
Kontroloval				
Místo	Břeclav			
Investor		Kopie	<div>Aut.</div> 	
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, p.o.				
Akce				
SPŠ EB Břeclav - komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení				
SO/PS		Archivní č.		Z19-047
Swazek		Výkres č.		1-DPS19-047-1642
D.1.4.5. Vnitřní plynoinstalace		Datum		Září 2020
		Revize		00
		Stupeň		DPS
		Formát		12A4
		Měřítko		1:50
Název výkresu		Číslo výkresu		
PŮDORYS SUTERÉNU		D.1.4.5.-2		