



LEGENDA SVÍTIDEL
- VIZ. KNIHA SVÍTIDEL

LEGENDA

- R4A ROZVADĚČ 4NP - OBJEKT A
- VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 1/5/6/7, 10 AX, 250 V
VYPÍNAČ 3. PÓL., 25 A, 400 V, IP 44, POD OMÍTKU
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 2P+PE, 16 A, 250 V

POZNÁMKA:

- INSTALOVÁN NOVÝ ROZVADĚČ R4A
- ROZVODY ULOŽIT V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POD OMÍTKU
- DRÁŽKY VE ZDIVU - POUZE ŘEZANÉ DRÁŽKOVÁČKOU
- VEDENÍ PO MONOLITICKÝCH STROPECH PROVÉST VODIČEM CYSY J 3 x 1,5 (BÍLÁ) NA PŘÍCHYTKÁCH PLECHOVÝCH JEDNOSTRANNÝCH (BÍLE)
- ROZBOČENÍ KE SVÍTIDLŮM - V KRABICÍCH LIŠTOVÝCH ROZBOČNÝCH LK 80/30
- PROSTUPY KABELŮ MEZI DVĚMA RŮZNÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UPČÁVKAMI V KVALITĚ EI 30 DPI
- ZÁSUVKY INSTALOVAT DO VÍCERÁMĚČKŮ
- VYVZORKOVÁNÍ SVÍTIDEL, VYPÍNAČŮ, ZÁSUVEK, KABELOVÝCH KANÁLŮ BYLO PROVEDENO V RÁMCÍ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU "B"
- UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL, KABELOVÉ TRASY K TĚMTO SVÍTIDLŮM, KABELOVÉ TRASY EL. KANÁLU BUDOU VŽDY PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍ ODSOUHLASENY S PRACOVNÍKEM NPÚ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3/Z1:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁŇČEM
DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3/Z1+Z2:
VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Stavebník: Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00		Generální projektant: ING. ARCH. FILIP RUBÁŠ STÁNKOVA 41 612 00 BRNO filip.rubas@seznam.cz		
Architekt: Ing. arch. Filip Rubáš				
HIP: Ing. arch. Filip Rubáš				
Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU DM CIHLÁŘSKÁ 21, BRNO				
Místo stavby:	Cihlářská 604/21, 602 00 Brno	Kraj: Jihomoravský		
Stavební objekt: OBJEKT "A" - JÍDELNA				
Část: D. 1. SI A SLP ELEKTROINSTALACE		Č. paré:		
Projektant části PD:	Ing. Vojtěch Florian		Datum: 01/2025	
Zodp. projektant:	Ing. Jaroslav Zvonář		Stupeň PD: OS+DPS	
Vypracoval:	Ing. Vojtěch Florian		Formát: 6xA4	
Obsah: OBJEKT "A" PŮDORYS 4.NP - SI ELEKTROINSTALACE		Měřítko: 1:75	Č. výkresu: E 05	Revize: