

**NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, [www.nipi-bp.cz](http://www.nipi-bp.cz), [nipi@nipi.cz](mailto:nipi@nipi.cz), banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Jana Třeštíková

Bzenecká 4157/10

628 00 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:  
08.08.2023Naše značka:  
115230071Vyřizuje:  
Ing. Jana Vídenkovádne:  
11.08.2023**Věc: Školici a vzdělávací centrum-Gymnázium Tišnov-aktualizace 2015****Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- Název a místo stavby: **Školici a vzdělávací centrum-Gymnázium Tišnov-aktualizace 2015**
- Stavebník: Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20, Na Hrádku 20, Tišnov, 666 01
- Projektant: AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova2, 602 00 Brno
- Č. zakázky: 10/P/15
- Datum zpracování: 5/2015

Předmětem projektové dokumentace je vybudování školícího a vzdělávacího centra v budově Gymnázia, Tišnov, Na Hrádku 20. Pro tento účel bude vybudováno nové podlaží (nástavba) v celém rozsahu půdorysu hlavní budovy školy a přístavba komunikačního a sociálního jádra přes všechna nižší nadzemní podlaží. Na úrovni 1.NP bude vytvořený přístup k výtahu, vyústění únikového schodiště a přístavba hygienické kabiny. Výtah v imobilním provedení propojí všechna nadzemní podlaží (1.-4.NP), hygienická kabina bude doplněna i v 2.NP, ve 3.NP bude přistavěno WC pro imobilní a provedeno rozšíření školní chodby. Vlastní nástavba ve 4.NP pak obsahuje stupňovitou aulu s kapacitou cca 122 míst s kabinem, knihovnu a pracovnu knihovnicka doplněnou o malou čítárnu, půlenou učebnu IT s internetem, dvě půlené učebny jazyků s kabinem, pracovnu správce sítě, prostor pro školní TV studio, komunikace a po pohlavích dělené WC.

Navržené řešení nemá dopad do základní kapacity školy, jedná se o zlepšení plošných standardů, rozšíření možností výuky i využití volného času jak pro studenty, tak i pro návštěvníky z řad veřejnosti. Navržené řešení zároveň doplňuje hygienické zázemí gymnázia a zajišťuje přístup a zázemí pro imobilní. Dokumentace aktualizuje dle současné legislativy původní dokumentaci z roku 2008 na niž bylo vydáno stavební povolení, které ale již pozbylo platnost, znovu je podána žádost o společné rozhodnutí.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

**K předložené dokumentaci máme připomínky:**


- V 1.a 4. NP není zřízeno WC pro imobilní - v rámci rekonstrukce lze využít ustanovení čl. 5.1.2 přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb., požadavek na zřízení WC kabin řeší §7 vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- Dveře do učeben vybavit vodorovnými madly přes celou šířku dveří (nutná stavební připravenost v ploše dveřních otvorů, madla možno uskladnit a namontovat až v případě výskytu imobilního žáka). Doplnit madla na dveře v chodbách.
- Každé hygienické zařízení, které je určeno pro užívání veřejností, musí být hmatově označeno dle bodu 5.2. přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- Doporučujeme řešit i parkování vozidla pro imobilní-minimálně 1 vyhrazené parkoviště (předmětem stanoviska není řešení dopravy v klidu).

Po posouzení dokumentace lze konstatovat, že stavba bude splňovat požadavky na bezbariérové užívání stavby, budou-li do dalšího stupně PD zapracovány výše uvedené připomínky. Dále doporučujeme dokumentaci pro realizaci v rámci konzultačních hodin odsouhlasit na našem pracovišti po domuvě, zdarma.

**Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.**

S pozdravem

**NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.**  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍ STŘEDISKO  
ODBOBNÝ KONZULTANT - IIS -



**Ing. Jana Videnková, odborný konzultant**

Adr. střediska: Malinovského nám. 3, 60200 Brno  
737256161, jana.videnkova@seznam.cz