

PROMED Brno, spol. s r.o.
Žitná 19
621 00 BRNO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: BV/2894/2023-KP
Vyřizuje: Klímová Pavla
Tel.: 545532395
Datum: 23. 8. 2023

**Tišnov, p. č. 528, 2777 — Učebny pro výuku přírodovědných a technických
předmětů - Gymnázium Tišnov**

Vyjádření pro změna stavby před dokončením

K Vaší žádosti ze dne 8. 8. 2023 o povolení k výše uvedené stavbě ve shora uvedené lokalitě
Vám sdělujeme následující:

**V zájmovém území se nachází stávající vodovod a kanalizace v provozování
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (dále jen VAS).**

Předmětem projektové dokumentace je vybudování nových učeben pro výuku
přírodovědných a technických předmětů v budově Gymnázia. Pro tento účel bude
vybudováno nové podlaží (nástavba) v celém rozsahu půdorysu hlavní
budovy školy a přístavba komunikačního a sociálního jádra přes všechna nižší nadzemní
podlaží.

Navržené řešení nemá dopad do základní kapacity školy, jedná se o zlepšení plošných
standardů, rozšíření možností výuky i využití volného času jak pro studenty, tak i pro
návštěvníky z řad veřejnosti.

**Souhlasíme s realizací shora uvedeného záměru dle předložené situace, a to za
předpokladu splnění následujících podmínek:**

1. Při situování všech trvalých staveb včetně oplocení musí být respektováno ochranné pásmo
námi provozovaných inženýrských sítí (IS). Dále musí zůstat zachován volný přístup k IS pro
provozování, provádění případných oprav nebo při havárii na potrubí. Dle zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je ochranné pásmo
dotčených IS 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm
včetně nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm.
Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu.
2. V rámci výše uvedeného záměru nebudou prováděny změny na stávající vodovodní či
kanalizační přípojce.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Bankovní spojení: 3201641/0100
sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

Kontakt na příslušné provozní středisko VAS:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov
Provozní středisko Tišnov
Wagnerova 1896, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 410 203, email: tisnov@vasbv.cz

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Pětiná, 638 00 Brno
-17-

Ing. Eva Kejvalová
vedoucí technického útvaru