



Prostějov, v.o.s.

Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov


www.vprojekt.cz, email: vprojekt@vprojekt.cz, tel., fax: +420 582 336767

SO-01

II. ETAPA – ČÁST 2

LEGENDA

ZMĚNA TĚLES 17.01.2025

Akce	:	Gymnázium Blansko – rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny II. etapa – část 2
Stupeň	:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Místo stavby	:	Gymnázium Blansko, příspěvková organizace Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
Investor	:	Gymnázium Blansko, příspěvková organizace Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
Profese	:	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
Zakázkové číslo	:	331024
Příloha	:	D.1.4.a.3.01
V Prostějově		leden 2025
Vypracoval		Jungmann Adam 

ARMATURY UT

Š 15	Šoupě DN15, uzavírací prvek v teplovodních topných systémech do teploty 110°C a pracovního tlaku do 0,8 MPa
Š 20	Šoupě DN20, uzavírací prvek v teplovodních topných systémech do teploty 110°C a pracovního tlaku do 0,8 MPa
Š 25	Šoupě DN25, uzavírací prvek v teplovodních topných systémech do teploty 110°C a pracovního tlaku do 0,8 MPa
Š 32	Šoupě DN32, uzavírací prvek v teplovodních topných systémech do teploty 110°C a pracovního tlaku do 0,8 MPa
Š 40	Šoupě DN40, uzavírací prvek v teplovodních topných systémech do teploty 110°C a pracovního tlaku do 0,8 MPa
AVO	Automatický odvzdušňovací ventil
VK 15	Kulový vypouštěcí kohout G 1/2“
ON	Odvzdušňovací nádoba