

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sídliště Osvobození, 681 / 55

PSČ, místo: 682 01, Vyškov

K.ú., parcelní č.: Dědice u Vyškova (788759), st. 1207

Typ budovy: Budova pro vzdělávání

Celková energeticky vztahná plocha: 3657

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

55.5

Velmi
úsporná

B

83.2

Úsporná

C

111

Méně úsporná

D

159

Nehospodárná

E

208

Velmi
nehospodárná

F

256

Mimořádně
nehospodárná

G

B
60.4

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- zemní plyn: 144.8
- energie okolního prostředí: 65.1
- elektřina: 29.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



**Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy**

0.30 W/(m²·K)

C



**Měrná potřeba tepla
na vytápění**

42.8 kWh/(m²·rok)



Vytápění

54.2 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

1.97 kWh/(m²·rok)

C



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

4.59 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.63 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka


Osvědčení č.: 269

Kontakt: ctibor.hulka@dek-cz.com

Ev. č. průkazu: 489521.0

Vyhotoveno dne: 16.03.2023

Podpis:



DODANÁ ENERGIE

Spĺnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost (dle § 6 odst. 2 písm. b)

kWh/m².rok	Budova jako celek	65,40	129,48	ANO
------------	-------------------	-------	--------	-----

s.r.o.
7-KrP

PRIMÁRNÍ ENERGIE

Spĺnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost (dle § 6 odst. 2 písm. a)

kWh/m².rok	Budova jako celek	60,38	141,04	ANO
------------	-------------------	-------	--------	-----

sky
h

OSTATNÍ ÚDAJE

VÝPOČTU

Software:	DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	7.0.4
data:	ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou rychlostí větru dle ČHMÚ - průměr ČR)	Metoda výpočtu:	Měsíční krok

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Obsahuje projektové dokumentace stavebního záměru.

by:	MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov – stavební úpravy - návrhový stav	Stupeň PD:	DSP/DOS (dokumentace pro povolení/ohlášení stavby)
	Jihomoravský kraj	IČ:	70888337
projektant:	Projektum s.r.o.	IČ:	04431723
ý projektant:	Ing. Michal Valenta	Č. autorizace:	1005876



KONTAKTNÍ INFORMACÍ

Poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Poradce energie:	http://uspornaopatreni.cz

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Osoba zodpovědná:	Ing. Ctibor Hůlka	Číslo oprávnění:	269
	+420 234 054 284	E-mail:	ctibor.hulka@dek-cz.com

OSOBA

Je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno:	-	Číslo oprávnění:	-
--------	---	------------------	---

PRŮKAZU

Č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do obnovy vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Číslo	489521.0	Podpis energetického specialisty:	
Vyhotovení	16.03.2023		
Průkazu do:	16.03.2033		