

KASTLOVÉ OKNO 20TABULKOVÉ Z MEZIVÁLEČNÉHO OBDOBÍ

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

DATECE: 30. LÉTA 20. STOLETÍ
KLASICKÁ DVOUKŘÍDLÁ KASTLOVÁ OKNA DĚLENÁ POUTCEM, SPODNÍ KŘÍDLA ZAJIŠTĚNA KLIČKAMI S ROZVOROU, STEJNĚ JAKO HORNÍ OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU. PROFILY JSOU SUBTILNÍ, OBDÉLNÍKOVÉHO PROFILU, PO VNITŘNÍM OBVODU ZDOBENÉ DOBOVĚ CHARAKTERISTICKÝM DVOJITÝM KONKÁVNÍM OBLOUČKEM.
SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENÁ PŘÍČKAMI VŽDY NA 6 TABULEK, HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU PAK NA 4 TABULKY. PŘÍČKY JSOU VELMI JEMNÉ.
VE VNĚJŠÍM LÍCI JSOU OKNA OSAZENA KE KAMENNÉMU OSTĚNÍ, NA RÁM OKNA U VNITŘNÍ ŠPALETY JE DRUHOTNĚ PŘÍŠROUBOVÁN RÁM PRO ZATEMŇOVACÍ OKENICE.
PANTY JSOU PLECHOVÉ STÁČENÉ, KLIČKY A ROZVORY JSOU NIKLOVANÉ.
V RÁMCI MEZIVÁLEČNÝCH ÚPRAV OBJEKTU SE JEDNÁ O DOBOVĚ TYPICKÁ OKNA, NA KTERÝCH SE NEGATIVNĚ PODEPSALO OSAZENÍ DO KAMENNÝCH ŠPALET, JIMIŽ OBČASNĚ ZATĚKÁ. AKTUÁLNÍ STAV OKEN NENÍ DOBRÝ A VYŽADUJE NÁHRADU.



VNĚJŠÍ POHLED



DETAIL KLIČEK

DETAIL NADSVĚTLÍKU



POHLED ZE VNITŘÍ



DETAIL PARAPETU



VÝPIS DOTČENÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ

KÓD OKNA	MÍSTNOST	ŘEŠENÍ	ODKAZ NA VÝKRES	POZN.
A-1-01	TĚLOCVIČNA	TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ	2	
A-1-02	TĚLOCVIČNA	TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ	2	
A-1-03	TĚLOCVIČNA	TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ	2	
A-1-11	TĚLOCVIČNA	TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ	2	
A-1-12	TĚLOCVIČNA	TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ	2	
A-1-13	KANCELÁŘ	TVAROVÁ KOPIE STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ	2	

NÁVRH ŘEŠENÍ - KOPIE

ŠPATNÝ TECHNICKÝ STAV OKEN VYŽADUJE JEJICH VÝMĚNU, NAVRŽENA JE TVAROVÁ KOPIE S OSAZENÍM IZOLAČNÍHO DVOJSKLA PODLE SOUČASNÉHO STANDARDU (BEZ DRUHOTNÉHO RÁMU PRO VNITŘNÍ OKENICE):
PŘI DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH OKEN JE NUTNÉ DŮSLEDNĚ DBÁT NA OCHRANU KAMENNÝCH OSTĚNÍ. NOVĚ NAMONTOVANÁ OKNA MUSEJÍ BÝT OSAZOVÁNA ZA SOUČINNOSTI KAMENÍKA, KTERÝ DOPLNÍ KONTAKTNÍ SPÁRU UMĚLÝM KAMENEM.
VZHLEDEM K SOUČASNÉ TECHNOLOGII VÝROBY JSOU DĚLÍČÍ PŘÍČKY NAVRŽENY JAKO NALEPOVACÍ, PANTY BUDOU NASTAVITELNÉ, S KRYTKAMI DO PODOBY STÁČENÝCH PANTŮ. KLIČKY ROZVOR BUDOU TVAR "INDIVIDUAL" V PROVEDENÍ MATNÝ NIKL, STEJNĚ JAKO OSTATNÍ ČÁSTI KOVÁNÍ (ZÁSKOČKY, ZARÁŽKY, APOD.).
ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO KŘÍDLA BUDE IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 S BÍLÝM RÁMEČKEM. OBĚ KŘÍDLA BUDOU OPATŘENA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM V DRÁŽCE.
NÁTĚRY BUDOU PROVEDENY VODOUŘEDITELNOU SILNOVRSTVOU LAZUROU, VNĚJŠÍ BARVA HNĚDÁ, VNITŘNÍ BÍLÁ - ODSŤÍN BAREV BUDE VYVZORKOVÁN.

ZÁMEK ČERNÁ HORA - oprava vnějších výplní otvorů

PASPORT OKENNÍCH VÝPLNÍ