



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Milan Hylš
Chrudichromská 2290/22
68001 Boskovice

Boskovice, 21.05.2024

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení VN
Nadzemní vedení NN

Název stavby: Stavební úpravy a nástavba DDM Blansko

Místo stavby: KÚ Blansko (605018), žadatelem vyznačené zájmové území

Nesouhlasíme

s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, a to do doby vyřešení úpravy uložení (ochránění) případně přeložení podzemních vedení v místech pojezdových komunikací.

Důvodem zamítavého vyjádření je skutečnost, že v místech plánovaných pojezdových komunikací, nejsou podzemní kabelová vedení pro takovouto stavbu dostatečně ochráněna. Provedením Vámi navrhované stavby, pojezdové komunikace v místě tras stávajících kabelových vedení, dojde k zvýšení rizika poškození těchto kabelů a k podstatnému znesnadnění přístupu k tomuto zařízení distribuční soustavy (elektrická síť).

Navrhujeme provést

1/ změnu v projektové dokumentaci. V příloze tohoto stanoviska Vám podáváme informace, jak postupovat v provedení úpravy uložení distribučního zařízení. Takto upravenou PD a potvrzený Souhlas

EG.D, a.s.

Správa sítě Morava východ
Svatopluka Čecha 992/2
680 01 Boskovice
www.egd.cz

Ing. Jaromír Ondra
T +420-705858533
jaromir.ondra@egd.cz

Naše značka
J58374-27125101

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

s podmínkami pro činnost v OP opětovně předložíte k vydání nového Souhlasu se stavbou v OP.

2/ V případě, že nebude možné provést úpravu uložení kabelového vedení NN/VN postupem uvedeným v příloze tohoto stanoviska, je nutné provést přeložku distribučního zařízení ve smyslu § 47 energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Přeložku distribučního zařízení zajišťuje jeho vlastník EG.D, a.s. na základě podané žádosti, na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Upozorňujeme Vás, že žádost o přeložku je nutné podat v dostatečném časovém předstihu, a to minimálně 18 měsíců před zahájením prací.

Kontakty správců zařízení:

Správce VN, NN:

Ing. Jan Mareček, tel.: 51649-4038, mail: jan.marecek@egd.cz

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

 **eg·d**
EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Souhlas s Podmínkami pro činnost v Ochranném pásmu stávajících kabelů VN, NN a sdělovacího vedení.

Žadatel a zhotovitel provádějící úpravu zařízení v majetku EG.D, a.s. a činnosti v ochranném pásmu rozvodného energetického zařízení se svým podpisem zavazují ke splnění níže uvedených technických podmínek provozovatele distribuční soustavy - EG.D, a.s.

Žadatel, po stvrzení svým podpisem a podpisem zhotovitele, přiloží tento souhlas k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D, a.s.

Zhotovitel dodá po splnění níže uvedených technických opatření příslušnému technikovi, jenž je uveden ve vydaném souhlasu s činností v OP DS, tyto podklady:

- a) protokol o provedení ochrany distribučního kabelového vedení EG.D
- b) fotky založených kabelů/umístěných chrániček před záhozem
- c) geodetické zaměření pro zanesení do GIS předá zhotovitel technikovi GIS

Zpevněné plochy pojezdných komunikací

- V místě pojezdných komunikací požadujeme provedení minimálně 2 kontrolních ručních sond. Sondy a fotodokumentaci uložení zajistí investor stavby.
- V případě stávajícího vedení uloženého (1,0 - 0,7m) (při sondě zjištěna ochranná deska v hloubce 0,6 – 0,9m) pod definitivně upraveným terénem v provedení kabelů s papírovou izolací bude provedeno odkrytí kynety až na ochrannou desku (krycí cihly atd.), na níž bude přidána vrstva min. 10 cm šterku frakce 0,4 a položeny dodatečné krycí betonové desky.
- Výkop se pak zasype a řádně zhutní, včetně použití výstražné fólie. Technická opatření budou projednána s příslušným technikem provozu. V případě provedení plastovými kabely je nutné tyto dodatečně osadit plastovou půlenou chráničkou s přesahem min. 0,5m na stávající kabelové vedení na obě strany zpevněné plochy pojezdové komunikace.
- U stávajícího kabelového vedení NN, uloženého méně než 0,7m pod definitivně upraveným terénem, je nutné provést jeho snížení na min. krytí kabelu 0,7m pod definitivně upraveným terénem a osadit plastovou půlenou chráničkou s přesahem min. 0,5m na stávající kabelové vedení NN na obě strany zpevněné pojezdné plochy.
- Veškeré úpravy budou provedeny v souladu s platnými předpisy (ČSN 33 2000-5-52, PNE 341050)

.....
Žadatel

.....
Datum

.....
Zhotovitel



Přehled doporučených zhotovitelských společností:

Název	Adresa	Email	Telefon
Energetika Boskovice	Růžové nám. 2568/2	info@energetikaboskovice.cz	602 745 672