

VODA, ODPAD:

P.Č.	Zařízení	Studená voda	Teplá voda	Odpad
201	Umyvadlo s kol. ovládáním	SV1 - rozv. 3/8", v = 650 mm	TV1 - rozv. 3/8", v = 650 mm	Odp1 - DN50, v = 500 mm
204	Vstupní stůl s dřezem	SV2 - rozv. 3/8", v = 650 mm	TV2 - rozv. 3/8", v = 650 mm	Odp2 - DN50, v = 450 mm
205	Myčí stroj na čerré nádobí	SV5 - rozv. 3/4", v = 650 mm		Odp3 - DN50, v = 50 mm
		ZV1 propojit se ZV2, DN20, ZV2 nátventil 3/4", výška vývodů 650 mm.		
208	Podlahová vpusť			Odp4 - DN100
208	Podlahová vpusť			Odp5 - DN100
212	Nerájšk bubnový	SV4 - rozv. 1/2", v = 1250 mm	TV3 - rozv. 1/2", v = 1250 mm	
231	Podlahový žlab			Odp6 - DN100
232	Nerájšk bubnový	SV5 - rozv. 1/2", v = 1250 mm	TV4 - rozv. 1/2", v = 1250 mm	
232	Nerájšk bubnový	SV6 - rozv. 1/2", v = 1250 mm	TV5 - rozv. 1/2", v = 1250 mm	
233	Umyvadlo s kol. ovládáním	SV7 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV6 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp7 - DN50, v = 500 mm
235	Tunelový myčí automat	ZV3 - rozv. s 3/4", v = 100 mm		Odp8 - DN75
		ZV3 propojit se ZV5, DN25, výška vývodu ZV5 = 650 mm.		
236	Podlahový žlab	1000 x 300 mm		Odp9 - DN100
236	Podlahový žlab	1000 x 300 mm		Odp10 - DN100
253	Centrální úpravna vody	SV6 - rozv. s 3/4", v = 650 mm		Odp11 - DN50, v = 150 mm
261	Umyvadlo komůrkované	SV9 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV7 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp12 - DN70, v = 50 mm
262	Nerájšk bubnový	SV10 - rozv. s 1/2", v = 1250 mm	TV8 - rozv. s 1/2", v = 1250 mm	
266	Třídicí stůl s dřezem	SV11 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV9 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp13 - DN50, v = 450 mm
268	Kotlový myčí automat	ZV4 - rozv. s 3/4", v = 650 mm		Odp14 - DN70, v = 50 mm
		ZV4 propojit se ZV5, DN25, výška vývodu ZV5 = 650 mm.		
273	Podlahový žlab	800 x 300 mm		Odp15 - DN100
273	Podlahový žlab	800 x 300 mm		Odp16 - DN100
301	Pracovní stůl s dřezem	SV12 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV10 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp17 - DN50, v = 450 mm
308	Podlahová vpusť			Odp18 - DN100
312	Umyvadlo s kol. ovládáním	SV13 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV11 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp19 - DN50, v = 500 mm
354	Pracovní stůl s dřezem	SV14 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV12 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp20 - DN50, v = 450 mm
355	Podlahová vpusť			Odp21 - DN100
360	Umyvadlo s kol. ovládáním	SV15 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV13 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp22 - DN50, v = 500 mm
401	Podlahová vpusť			Odp23 - DN100
401	Podlahová vpusť			Odp24 - DN100
405	Pracovní stůl s dřezem	SV16 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV14 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp25 - DN50, v = 450 mm
408	Pracovní stůl s dřezem	SV17 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV15 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp26 - DN50, v = 450 mm
409	Nerájšk bubnový	SV18 - rozv. s 1/2", v = 1250 mm	TV16 - rozv. s 1/2", v = 1250 mm	
410	Umyvadlo s kol. ovládáním	SV19 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV17 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp27 - DN50, v = 500 mm
501	Podlahová vpusť			Odp28 - DN100
501	Podlahová vpusť			Odp29 - DN100
506	Pracovní stůl s dřezem	SV20 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV18 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp30 - DN50, v = 450 mm
508	Neutrální modul s nap.ram.	SV21 - rozv. s 3/8", v = 650 mm		
511	Multifunkční pánev 2x2S	SV22 - rozv. s 3/8", v = 650 mm		Odp31 - DN50, v = 100 mm
519	Umyvadlo s kol. ovládáním	SV23 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV19 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp32 - DN50, v = 450 mm
520	Nerájšk bubnový	SV24 - rozv. s 1/2", v = 1250 mm	TV20 - rozv. s 1/2", v = 1250 mm	
520	Nerájšk bubnový	SV25 - rozv. s 1/2", v = 1250 mm	TV21 - rozv. s 1/2", v = 1250 mm	
521	Konvektomat el. 10xGN1/1	SV26 - rozv. s 3/4", v = 650 mm		Odp33 - DN50, v = 300 mm
524	Multifunkční sotel 150l	SV27 - rozv. s 3/4", v = 650 mm		Odp64 - DN50
525	Podlahový žlab	1000 x 300 mm		Odp34 - DN100
551	Podlahový žlab	1000 x 300 mm		Odp35 - DN100
551	Podlahový žlab	1000 x 300 mm		Odp36 - DN100
552	Konvektomat el. 20xGN1/1	SV28 - rozv. s 3/4", v = 650 mm		
552	Konvektomat el. 20xGN1/1	SV29 - rozv. s 3/4", v = 650 mm		
554	Podlahový žlab	300 x 800 mm		Odp37 - DN100
555	Podlahový žlab	300 x 800 mm		Odp38 - DN100
556	Multifunkční pánev 150l	SV30 - rozv. s 3/4", v = 650 mm		Odp39 - DN50, v = 50 mm
558	Multifunkční pánev 100l	SV31 - rozv. s 3/4", v = 650 mm		Odp40 - DN50, v = 50 mm
559	Míchací kotel 150l	SV32 - rozv. s 3/4", v = 50 mm		
		ZV5 - rozv. s 3/4", v = 50 mm		
		ZV5 propojit se ZV6, DN25, výška vývodu ZV5 = 650 mm.		
560	Podlahový žlab	800 x 900 mm		Odp41 - DN100
561.1	Napouštěcí ramínko	SV33 - rozv. s 3/4", v = 650 mm		
567	Podlahový žlab	800 x 900 mm		Odp42 - DN100
570	Pracovní stůl s dřezem	SV34 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV22 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp43 - DN50, v = 450 mm
601	Nerájšk bubnový	SV35 - rozv. s 1/2", v = 1250 mm	TV23 - rozv. s 1/2", v = 1250 mm	
610	Podlahová vpusť			Odp44 - DN100
610	Podlahová vpusť			Odp45 - DN100
610	Podlahová vpusť			Odp46 - DN100
610	Podlahová vpusť			Odp47 - DN100
701	Umyvadlo komůrkované	SV36 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV24 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp48 - DN70, v = 50 mm
702	Pracovní stůl s dřezem	SV37 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV25 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp49 - DN50, v = 450 mm
708	Chladicí box			Odp50 - DN50, v = 1800 mm
715	Pracovní stůl s dřezem	SV38 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV26 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp51 - DN50, v = 450 mm
716	Podlahová vpusť			Odp52 - DN100
716	Podlahová vpusť			Odp53 - DN100
902	Výstejn modul vyhřívaný	SV39 - rozv. s 3/8", v = 650 mm		Odp54 - DN50
908	Výstejn modul vyhřívaný	SV40 - rozv. s 3/8", v = 650 mm		Odp55 - DN50
908	Výstejn modul vyhřívaný	SV41 - rozv. s 3/8", v = 650 mm		Odp56 - DN50
915	Pizetria	SV42 - rozv. s 3/8", v = 650 mm		Odp57 - DN50, v = 350 mm
916	Automatický kávovar	SV43 - rozv. s 3/8", v = 650 mm		
921	Podlahová vpusť			Odp58 - DN100
921	Podlahová vpusť			Odp59 - DN100
951	Umyvadlo s kol. ovládáním	SV44 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV27 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp60 - DN50, v = 500 mm
952	Pracovní stůl s dřezem	SV45 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	TV28 - rozv. s 3/8", v = 650 mm	Odp61 - DN50, v = 450 mm
957	Multifunkční pánev 2x1/1	SV46 - rozv. s 3/4", v = 650 mm		Odp62 - DN50, v = 300 mm
958	Konvektomat el. 6xGN1/1	SV47 - rozv. s 3/4", v = 650 mm		Odp63 - DN50, v = 300 mm
996	Míchací kotel 200l	SV48 - rozv. s 3/4", v = 50 mm		
		ZV7 - rozv. s 3/4", v = 50 mm		
		ZV7 propojit se ZV5, DN25, výška vývodu ZV5 = 650 mm.		

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ KRÁLOVÍ VODOVOD	LITINA
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
	STÁVAJÍCÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ UPRAVENÉ STUDENÉ VODY	PP-RCT-HF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	LISOVANÁ OCEL
VD1	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT-HF
PV1	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	LISOVANÁ OCEL

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNY, 3x NIŽŠÍ TEPELNÁ ROZTAŽNOST POTRUBÍ.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO ZE SYSTÉMOVÉHO POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI S VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM POZINKOVÁNÍM SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM (MELEOCHAM OCEL 1.0215).
- PROVEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPADNĚ PŘÍCHYTKAMI A ZAVĚSY TO, HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ S 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ S 15 mm, IZOLACE Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
- VÝŠEŘ TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLŮ VE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA ÚLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NEMOCNICE BŘECLAV — DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel: Nemocnice Břeclav, p.o. U Nemocnice 3266/1 690 02 Břeclav

Autorizační razítko:

Schéma:

Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 43, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoprojekt@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KLINDERA

Akce: **Nemocnice Břeclav - stravovací provoz**

Zpracovatel části: MK PROFI Hradec Králové s.r.o.	Zodpovědný projektant: Martin Kalina	Vypracoval: Lukáš Radvil	Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu		Datum:	ČERVEN 2020
		Zakázkové číslo:	DSP/DPS-01-2020
Část PD: Zdravotně technické instalace		Formát:	21xA4
		Stupeň:	DPS
Příloha: Půdorys 2.NP - vodovod		1:50	D.1.5.09