


Symbol	Počet	Popis svítidla	Osazení
B1	48	LMD RI FL1001-7DAWS840B0550 přisazené svítidlo lištového sběrníkového systému, DALI	1xLED-M 31 W
A1	23	LMD RB.312463.002.1.790+ML1 vestavné svítidlo do M600 s multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 24 W
A2	9	LMD RB.312463.002.1.790+ML1 přisazené svítidlo v rámu s multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 24 W
A3	55	LMD RB.312463.002.1.790+ML3 vestavné svítidlo do M600 s multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 32 W
C1	3	LMD RB.312463.002.1.790+ML3 multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 18 W
N1	7	LMD IT-STARLET II LED SC 200 vestavné nouzové antipanické svítidlo, chodbová optika	1xLED 4 W
N2	2	LMD IT-STARLET II LED SO 200 vestavné nouzové antipanické svítidlo, symetrická optika	1xLED 4 W
N	19	LMD C4 EM01-0103NN1400.PM IP44 nouzové svítidlo pro označení únikové trasy piktogramem	1xLED 2 W



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠĚ, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,  
POSPOJOVÁNÍM

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC, 400V , TN-C-S

<b>PAVLŮ JIŘÍ</b> Projekce el. zařízení a hromosvodů		Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 602 581 166 E-mail: pavlu@tiscali.cz IČO: 15582647	
VED. PROJEKTANT :	ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	HLAVNÍ ARCHITEKT :
PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	
INVESTOR: Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno		FORMÁT	12A4
<b>REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE IV. ETAPA</b>		DATUM	03/2025
ČÁST: ELEKTROINSTALACE - 3.NP		STUPEŇ	PROV. PROJEKT
ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL		SPECIALIZACE	ELEKTRO
		Č. ZAKÁZKY	06/2025
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:100	E 02