

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
Došlo: 20. 5. 2021  
Č.j.: 1084/2021  
Isto zakázky: 19059  
Vyřizuje: ZobeK



HZSBX0085F1V

## Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

krajské ředitelství

Štefánikova 32, 602 00 Brno

Č. j.: HSBM- 1138-2/2021  
Datum: 11. 5. 2021  
Vyřizuje: por. Ing. Dominik Kuchař  
Tel.: 950639119  
E-mail: dominik.kuchar@firebrno.cz  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 1/PD

Adresát:  
Projekční kancelář PRIS spol. s  
r.o.  
Osová 717/20  
625 00 Brno

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

**Název stavby:**

III/3941 Rosice most 3941-1

**Místo stavby:**

**Stavebník:**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581,  
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno

**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro vydání společného povolení  
vypracoval: Ing. Svatopluk ZobeK, ČKAIT 1005979  
datum: duben 2021

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 28. 4. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

#### SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

**Odůvodnění:**

HZS JMK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:  
název: III/3941 Rosice most 3941-1  
vypracoval: Ing. Svatopluk ZobeK, ČKAIT 1005979  
datum: duben 2021

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JMK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Lukáš Vymazal  
náměstek pro prevenci a CNP

