



Opatřit 2x základovým nátěrem  
Rozdělovač, sběrač opatřit izolací PUR – 30mm, příp. minerální vata 40mm s AL kaširováním.  
Rozdělovač, sběrač doplnit konzolami pro připevnění na podlahu, výška 400mm.

VED.PROJEKTANT Ing. Jiří Podloučka	ODPOV.PROJ. Ing.Jiří Podloučka	VYPRACOVAL Ing.Jiří Podloučka	KONTROLOVAL Ing.Jiří Podloučka	Ing. Jiří Podloučka	
				VYTÁPĚNÍ - VZDUCHOTECHNIKA - TZB PROJEKCE - REALIZACE	
Kraj Jihomoravský		MÚ Brno		FORMÁT	4 A4
INVESTOR		Gymnázium Matyáše Lercha Brno, Žižkova 980/55, 61600 Brno – Veverí		DATUM	01/2025
STAVBA		Rekosntrukce a úprava kotelny Gymnázium Matyáše Lercha Brno		STUPEŇ	DPS
				ZAK.ČÍS.	
				MĚŘ.	1:50
OBSAH	Vytápění Rozdělovač, sběrač			ČÍS.VÝKR.	ČÁST
				1.4.4	