



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňně – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Ved.projektant	Zadp.projektant	Vypracoval	PROJEKCE ELEKTRO	
	Ing. Illek		Ing. Zdeněk ILLEK	
Místo stavby:	Domov pro seniory Zastávka p.o. , Sportovní 432, ZASTÁVKA 684 84		IČO: 463 35 048	
Investor:	Domov pro seniory Zastávka p.o.		Datum:	09/2024
Akce:	DOMOV PRO SENIORY		Zak.č.:	23 2024
	REKONSTRUKCE UBYTOVACÍ ČÁSTI V BUDOVĚ A		Stupeň:	DPS
	ELEKTROINSTALACE		Archivní číslo:	23 2024
Obsah:	ELEKTROINSTALACE 5.PATRO		Mezíkro	Výkres č.
				6