



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Ved.projektant	Zadp.projektant	Vypracoval	PROJEKCE ELEKTRO	
	Ing. Illek		Ing. Zdeněk ILLEK	
Místo stavby:	Domov pro seniory Zastávka p.o., Sportovní 432, ZASTÁVKA 664 84		IČO: 463 35 048	
Investor:	Domov pro seniory Zastávka p.o.		Datum:	09/2024
Akce:	DOMOV PRO SENIORY REKONSTRUKCE UBYTOVACÍ ČÁSTI V BUDOVĚ A ELEKTROINSTALACE		Zak.č.:	232024
Část	ELEKTROINSTALACE		Stupeň:	DPS
Obsah:	ELEKTROINSTALACE 3.PATRO		Archivní číslo:	232024
			Mezíkro	Výkres č.
				4