


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. DAVID HRUŠKA	
VYPRACOVAL	ING. RADOMIL PAVLÍNEK	
KONTROLA	ING. RADOMIL PAVLÍNEK	
INVESTOR	Nemocnice Kyjov ,příspěvková organizace, Strážovská 1247/22	
MÍSTO STAVBY	Nemocnice Kyjov ,příspěvková organizace, Strážovská 1247/22	
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE KYJOV, Pav.L, ÚL "Technické pomoci při min. rizik výskytu bakterií Legionella v teplé vodě" (vč. pořízení generátoru chlordioxidu a rekonstrukce PS tepla, MAR, ÚT a TUV)		ZAK.Č.AKCE: 64-1-7075 STUPEŇ PD: DPS DATUM: 10/2023 FORMÁT: 3 x A4
OBJEKT: Objekt L - Ústavní lékárna a Kožní oddělení		KOPIE: 4
ČÁST: Měření a regulace		SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU: KABELOVÁ LISTINA		MĚŘÍTKO: - ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.4.3

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek
RA - silnoproudá část					
WL-RA -RS-T1	CYKY 5Jx4	RA	RS-T1	napájení rozvaděče RA	
WL-RA -MT21.02	CYSY 3Jx0,75	RA	MT21.02	Měřič tepla - napájení	
WL-RA -UV	CYSY 3Jx0,75	RA	UV	Úpravna vody - napájení	
WL-RA -DCL	CYSY 3Jx0,75	RA	DCL	Chlordioxid - dávkování - napájení	
WL-RA -SL31.06	CYSY 3Jx0,75	RA	SL31.06	Světlo porucha dveře	
WL-RA -MC41.03	CYSY 3Jx0,75	RA	MC41.03	Čerpadlo UT1	dodávka UT
WL-RA -MC42.03	CYSY 3Jx0,75	RA	MC42.03	Čerpadlo UT2	dodávka UT
WL-RA -MC43.03	CYSY 3Jx0,75	RA	MC43.03	Čerpadlo UT3	dodávka UT
WL-RA -MC44.03	CYSY 3Jx0,75	RA	MC44.03	Čerpadlo UT4	dodávka UT
WL-RA -MC51.03	CYSY 3Jx0,75	RA	MC51.03	Čerpadlo primár TV	dodávka UT
WL-RA -MC51.04	CYSY 3Jx0,75	RA	MC51.04	Čerpadlo sekundár TV	dodávka UT
WL-RA -MC51.06	CYSY 3Jx0,75	RA	MC51.06	Čerpadlo cirkulace TV	dodávka UT
RA - MaR část					
WS-RA -BT41.01	JYTY 2x1	RA	BT41.01	Snímač teploty výstup UT1	HS140
WS-RA -BT42.01	JYTY 2x1	RA	BT42.01	Snímač teploty výstup UT2	HS140
WS-RA -BT43.01	JYTY 2x1	RA	BT43.01	Snímač teploty výstup UT3	HS140
WS-RA -BT44.01	JYTY 2x1	RA	BT44.01	Snímač teploty výstup UT4	HS140
WS-RA -BT40.01	JYTY 2x1	RA	BT40.01	Snímač teploty venkovní jih	HS110
WS-RA -BT40.02	JYTY 2x1	RA	BT40.02	Snímač teploty venkovní sever	HS110
WS-RA -BT51.01	JYTY 2x1	RA	BT51.01	Snímač teploty výstup TV	HS140
WS-RA -BT51.05	JYTY 2x1	RA	BT51.05	Snímač teploty zásobník TV	HS120.240
WS-RA -SL31.01	JYTY 4x1	RA	SL31.01	Spínač zaplavení prostoru výměníkové stanice	LRNV
WS-RA -SP31.02	JYTY 2x1	RA	SP31.02	Spínač min. tlaku systému	KPI35
WS-RA -SB31.05	JYTY 2x1	RA	SB31.05	Stop tlačítko	XALK178E
WS-RA -ST51.07	JYTY 2x1	RA	ST51.07	Spínač přehřátí TV	RAM-TR.2000M
WS-RA -SL31.04	JYTY 2x1	RA	SL31.04	Dávkování chlóru - hladina, porucha	dodávka UT
WS-RA -BP21.03	JYTY 4x1	RA	BP21.03	Snímač tlaku systému	DLF/4V
WS-RA -BT21.01	JYTY 2x1	RA	BT21.01	Teplota přívod topné vody (tepelný kanál)	HS140
WS-RA -YV41.02	JYTY 4x1	RA	YV41.02	Servopohon reg. Ventilu větev 1	HT24-SR-T
WS-RA -YV42.02	JYTY 4x1	RA	YV42.02	Servopohon reg. Ventilu větev 2	HT24-SR-T
WS-RA -YV43.02	JYTY 4x1	RA	YV43.02	Servopohon reg. Ventilu větev 3	HT24-SR-T
WS-RA -YV44.02	JYTY 4x1	RA	YV44.02	Servopohon reg. Ventilu větev 4	HT24-SR-T
WS-RA -YV51.02	JYTY 4x1	RA	YV51.02	Servopohon reg. Ventilu větev 5 TV	HT24-SR-T
WS-RA -MT21.02	JYTY 2x1	RA	MT21.02	Měřič tepla PS (M-Bus)	dodávka UT
WS-RA -VD21.05	JYTY 2x1	RA	VD21.05	vodoměr budovy L (M-Bus)	dodávka UT
WS-RA -VD21.04	JYTY 2x1	RA	VD21.04	vodoměr teplá voda (M-Bus)	dodávka UT