


LEGENDA EPS

ZNAČKA	POPIS
	MULTISENZOROVÝ OPTICKO-TEPLOTNÍ HLÁSIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM, reakce na kouř a teplotu
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ červený, IP24 VČ. OCHRANNÉHO POLYKARBONÁTOVÉHO KRYTU
	OPPO (OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY)
	NAPÁJECÍ ZDROJ DLE EN54-4 VČ. AKU
	ZDP (ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU)
	ÚSTŘEDNA EPS
	TABLO EPS (vřh 230x445x35mm)
	VSTUPNÉ VÝSTUPNÍ MODUL (1xVÝSTUP 230Vac_2A/3xVSTUP)
	VSTUPNÉ VÝSTUPNÍ MODUL (2xVÝSTUP 230Vac_2A4xVSTUP)
	KABELOVÝ VÝVOD EPS
	KOVOVÁ KRABICE S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ, VE SHODĚ S NORMAMI 60439-1/2, IEC 439-1/2, ZP-27/2008
	POPLACHOVÁ SÍŘENA ČERVENÁ
	POPLACHOVÁ SÍŘENA ČERVENÁ ADRESNÁ
	ZÁBĚSKOVÝ MAJÁK
	KTPO (KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY)
	KRUHOVÉ VEDENÍ č.1- HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS1D0, 1x2x0,8 - IEC 60332-3 (Pevně uložený BEZHALOGENOVÝ JH(JST)H 1x2x0,8 BIK
	KRUHOVÉ VEDENÍ č.2- OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACE, S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, B2CAS1D0,dle ČSN 60331 MIN. 1cm POD OMIŤKOU NEBO PŘÍCHYTEK A SVAZKOVÝCH UCHÝTĚNÍ, KABEL PRAFAreGuard 1x2x0,8 (SI) E90
	TRASA PRO NÁPOJENÍ OVLÁDÁČHO TABLA, OPPO a KTPO S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, NÁPOJENÍ OVL. ZAŘ. TRASY DLE ČSN 73 0948, B2CAS1D0,dle ČSN 60331 MIN. 1cm POD OMIŤKOU, MIMO CHŮC NAD PODHLÉDY POMOCÍ PŘÍCHYTEK
	TRASA KABELU S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 30min, B2CAS1D0,dle ČSN 60331 PRAFADur 3x1,5 P30-R, NÁPOJENÍ ÚSTŘEDNY EPS
	PRAFLASAFE 2x1,5
	Trasa vedení stoupání/klesání
	KRABICE NÁSTĚNNÁ PROPOJOVACÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
	Rozvaděč NN
	PŘÍDRŽNÝ MAGNET DVERÍ - POUZE KABELOVÁ PŘÍPRAVA

LEGENDA VEDENÍ A ZPŮSOB ULOŽENÍ

	na roštu		v trubce na povrch.		pod podlahou		pod povrchem		svazek držák		v zemi		nosné lano		ochranné a doplňující pospojování
	ve žlabu		v liště		v podlaží		na povrchu		na příchytkách		nad podhledem		parapetní kanál		pohyblivé



	Synerga a.s. Sladkého 13 617 00 Brno +420 548 213 222		
PROJEKTANT	Synerga a.s., Sladkého 13, 617 00 Brno		
VEDOUcí PROJEKCE	-		e-mail:
VYPRACOVAL	Ing. Libor Lahodný		e-mail: lahodny.l@synerga.cz
KONTROLOVAL	-		e-mail:

	DOMOV BOŽICE, příspěvková organizace		
INVESTOR	Domov Božice, příspěvková organizace, Božice 188, 671 64 Božice, IČ: 456 71 877		
ZASTOUPENÝ	Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA	tel: 515 257 109	e-mail: reditel@domovbozice.cz
ZÁSTUPCE ŘEDITEL	Adriana Dojčarová	tel: 515 257 108	e-mail: dojcarova@domovbozice.cz
KRAJ	Jihomoravský	OBEC	Božice
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihomoravského kraje	STAVEBNÍ ÚŘAD	Hrušovany nad Jevišovkou

NÁZEV STAVBY			
Domov Božice, příspěvková organizace – EPS			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO - 01 HLAVNÍ BUDOVA		
ČÁST	D.1.4.1 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE		

NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1PP	mřížko:	1 : 75	č. výkresu:	01
číslo zakázky:	PN23080	dení dokumentace:	D.1.4	datum tisku:	12/2023
formát:	8 x A4	šupka PD			
				DPS	