



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST
133	Šatna RTG
133a	WC
133b	WC
134	Rozvodna
135	Odběry-LSPP
136	Ambulance chirurgie
137	Septický sál chir.
138a	Kuchyně chirurgie
138b	Sterilizace
138c	Přípravná
141	Aseptický sál chir.
141a	Aseptický sál chir.
141b	Chirurgie chodbička
142	Vodoléčba
146	Vodoléčba
148	Denní míst. LSPP
131	Ovládání RTG
132	Ozařovna RTG

JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI  
BUDOU PŘED ZAPOČETÍM STAVBY  
OVĚŘENY VEŠKERÉ POZICE A DIMENZE  
PŘEDPOKLÁDANÝCH NÁPOJNÝCH BODŮ

LEGENDA:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE

- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.
- POŽÁRNÍ ÚSEK-STROP +JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY DLE PBŘ POŽÁRNÍ PRŮCHODKY –UMOŽNIT PŘÍSTUP
- ZAJISTIT PŘÍSTUP K ČISTIČM KUSŮM KANALIZACE A ARMATURÁM VODY V PODHLEDECH

S ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

V STOUPAČÍ POTRUBÍ VODY

- ZVUK.IZ.– ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE–ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ
- KU– KULOVÝ UZÁVĚR
- KUv– KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
- KUp– UZÁVĚR PODOMÍTKOVÝ
- ZV– ZPĚTNÝ VENTIL
- POJ.VENTIL– POJIŠŤOVACÍ VENTIL
- VPOD– VENTIL PODOMÍTKOVÝ
- VV– VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI
- VP– PODLAHOVÁ VPUST PACHOTĚSNÁ
- VV–MRAZ VÝTOKOVÝ VENTIL–MRAZUVZDORNÁ ARMATURA
- PB– PEVNÝ BOD
- VyVT– MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL
- PV– PŘIVĚTRÁVACÍ VENTIL
- S.H.– SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY
- Z.U.– VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- VM– PODRUŽNÝ VODOMĚR ULTRAZVUKOVÝ–VÝSTUP RADIOVÝ

POZN.1

ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČIT 500mm  
NAD STŘECHOU HLAVICI  
min.3,0m OD TERAS A OKEN  
NEBO 3,0m NAD ÚROVEŇ TERASY

POZN.2

DVÍRKA V PODHLEDU  
DODÁVKA STAVBY

POZN.3

ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM  
–TEP.IZOLACE  
–ZVUKOVÁ IZOLACE

ZODP. PROJEKTANT	ING. PANICOVÁ	NAVRHL	ING. PANICOVÁ	VYPRACOVAL	ING. PANICOVÁ	KONTROLOVAL	ING. MIRIAM PANICOVÁ
ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	PROJEKČNÍ ČINNOST
INVESTOR:	NEMOCNICE TIŠNOV, př. organizace Purkyňova 279, 66601 TIŠNOV						ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
MÍSTO STAVBY:	TIŠNOV						ICO 72523531
AKCE:	MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o.						tel:+420 737 942 578
OBJEKT:	D.1.4.e ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ						e-mail: mpanicova@rotny.cz
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP						FORMÁT 5*4
							DATUM 09/2023
							STUPEŇ PROJEKT
							ZAK. Č. ZT23-061
							ARCH. Č. ZT23-061/402
							MÉRITKO VÝKRES ČÍSLO
							1:50 402