



- ## POZNÁMKY:
- ODVODY KONDENZÁTU CHLĚDNOTEK
POTRUBÍ PPR PN16
BUDOU NÁPOJENY
NA SPLÁŠKOVOU KANALIZACI PŘES ZAPACHOVÉ UZÁVĚRY
POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPIZOLACÍ
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY ODKANALIZOVÁNY GRAVITAČNĚ
 - POŽÁRNÍ ÚSEK-STŘOP + JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY DLE PPR
POŽÁRNÍ PRŮCHODY – UMOŽNIT PŘÍSTUP
VEŠKERÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VZ. OZNAČENÍ
 - ZVUKIZ_V PŮDORYSECH PROVĚST Z
HT PP– VYSOCE ZVUKOVĚ IZOLUJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ– HT PP
 - IZOLACE
POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ V PODHLEDECH
VYTÁPĚNÝCH MÍSTNOSTI BUDE IZOLOVÁNO
PROTI KONDENZACI –min. tl. 13mm
VČETNĚ KOLEN

ZODP. PROJEKTANT	NAVŘHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. MIRIAM PANICOVÁ PROJEKČNÍ ČINNOST ZDRAVOTNÍ TECHNIKE INSTALACE IČO 7220351 tel: +420 737 942 578 e-mail: mpanicova@volny.cz
ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ		
<i>Panico</i>	<i>Panico</i>	<i>Panico</i>		
INVESTOR:	NEMOCNICE TIŠŇOV, pf.organizace Purkytova 279, 66601 TIŠŇOV			
MÍSTO STAVBY:	TIŠŇOV			
AKCE:	MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘIDLA KUTHANOVÁ PAVILONU NEMOCNICE TIŠŇOV, p.o. D.1.4.e ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍ TECHNIČKÝCH INSTALACÍ			FORMÁT 61x44 DATUM 09/2023 STUPEŇ PROJEKT ZAK. Č. Z123-061 ARCH. Č. Z123-061/409
OBSAH:	ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE			MĚŘÍTKO VÝKRES ČÍSLO 1:100 409