



RSC 23.3 - VÝMĚNA PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ  
STÁVAJÍCÍHO PODRUŽNÉHO ROZVADĚČE

PLASTOVÁ SKŘÍŇ DO ZDIVA  
SKŘÍŇ ROZVADĚČE PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V  
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S  
STUPĚŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:  
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

SI A SLP ELEKTROINSTALACE

Zodpovědný projektant:	Wypracoval :	<b>UNIPROJEKT s.r.o</b> Dvořáčkova 66 666 01 Tišnov tel/fax: 549 410 367 E-mail: mail@uniprojekt.cz http://www.uniprojekt.cz	
Ing. Žák	Ing. Florian		
Obec : <b>Tišnov</b>	Kraj : <b>Jihomoravský</b>	Číslo zakázky:	23032
Investor : <b>Nemocnice Tišnov, přísl. organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov</b>		Stupeň projektu:	DPS
Akce <b>MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o.</b> Katastrální území Tišnov (767379)		Datum :	09/2023
		Měřítko :	-
		Formát :	2x A4
Stavební část : <b>ROZVADĚČ RSC 23.3</b>		Číslo výkresu. :	<b>E 10</b>