

## Příloha č. 2 - TABULKA MÍSTNOSTÍ - VÝMĚNY VZDUCHU

2318013 - NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JMK, P.O. VBŘECLAVI  
D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

Č. Zařízení	Č. Místnosti	Účel místnosti	Plocha m <sup>2</sup>	Výška m	Prívod m <sup>3</sup> /h	Odvod m <sup>3</sup> /h	Cirkulace m <sup>3</sup> /h	Teplota zima °C	Teplota léto °C
<b>1.NP</b>									
	1.01	vstup zádveří	16.17 m <sup>2</sup>	3100	0	0	0	20	N
	1.02	chodba	17.97 m <sup>2</sup>	3100	0	0	0	20	N
1	1.03	šatna	4.96 m <sup>2</sup>	2600	80	-80	0	20	N
1	1.04	místnost pro výzvu	32.5 m <sup>2</sup>	3000	670	-420	0	20	te-3
1	1.05	sklad	5.65 m <sup>2</sup>	2150-3700	0	-50	0	20	N
2	1.06	stání sanitních vozidel	205.20 m <sup>2</sup>	3550-3800	2900	-3000	0	20	te-6
1	1.07	Předsín WC	2.07 m <sup>2</sup>	2600	0	-150	0	20	N
1	1.08	technická místnost	21.05 m <sup>2</sup>	3550-3800	120	-120	0	N	N
1	1.09	posilovna	23.62 m <sup>2</sup>	3000	150	-150	0	20	te-3
1	1.10	sklad	8.98 m <sup>2</sup>	3000	50	-50	0	20	N
1	1.11	sklad	8.25 m <sup>2</sup>	3000	50	-50	0	20	N
1	1.12	čisté prádlo	8.25 m <sup>2</sup>	3000	50	0	0	20	N
1	1.13	špinavé prádlo	8.79 m <sup>2</sup>	3000	0	-50	0	20	N
1	1.14	sklad z.m. a léčiv	16.91 m <sup>2</sup>	3000	100	-100	0	20	25
1	1.15	sklad z.m. denní	8.68 m <sup>2</sup>	3000	50	-50	0	20	25
1	1.16	sklad trauma plán	15.24 m <sup>2</sup>	3000	100	-100	0	20	N
1	1.17	sklad autoprovaz	9.83 m <sup>2</sup>	3000	60	-60	0	20	N
1	1.18	sklad	12.64 m <sup>2</sup>	3000	80	-80	0	20	N
2	1.19	stání pro vozík	13.46 m <sup>2</sup>	3550-3800	200	-250	0	20	te-6
3	1.20	dezinfekční box	61.75 m <sup>2</sup>	3550-3800	870	-1000	0	20	N
3	1.21	úklid garáž	3.79 m <sup>2</sup>	3000	100	0	0	20	N
4	1.22	infekční odpad	6.88 m <sup>2</sup>	3550-3800	0	-100	0	20	N
	1.23	chl. box	3.27 m <sup>2</sup>	dle výrobce	-	-	-		
21	1.24	rozvodna	10.92 m <sup>2</sup>	3550-3800	0	0	0	20	26
6	1.25	sklad kyslíku	2.58 m <sup>2</sup>	3550-3800	0	-300	0	N	N
7	1.26	jízdní kola	12.91 m <sup>2</sup>	3550-3800	0	-50	0	N	N
1	1.27	WC	1.08 m <sup>2</sup>	2600	0	-50	0	20	N
<b>2.NP</b>									
	2.01	chodba	17.74 m <sup>2</sup>	2800					
14+15	2.02	chodba	71.36 m <sup>2</sup>	2600	570	0	0	20	te-3
11	2.03	zasedací místnost	59.69 m <sup>2</sup>	2800	720	-720	0	20	te-3
11	2.04	denní místnost	32.27 m <sup>2</sup>	2800	380	0	0	20	te-3
11	2.05	kuchyňka	15.77 m <sup>2</sup>	2800	0	-380	0	20	te-3
11	2.06	místnost VI	15.86 m <sup>2</sup>	2800	150	-150	0	20	te-3
11	2.07	místnost V	15.86 m <sup>2</sup>	2800	150	-150	0	20	te-3
11	2.08	místnost IV	15.86 m <sup>2</sup>	2800	150	-150	0	20	te-3
11	2.09	místnost III	15.86 m <sup>2</sup>	2800	150	-150	0	20	te-3
11	2.10	místnost II	15.86 m <sup>2</sup>	2800	150	-150	0	20	te-3
11	2.11	místnost I	15.86 m <sup>2</sup>	2800	150	-150	0	20	te-3
11	2.12	lékař služba	15.86 m <sup>2</sup>	2800	150	-150	0	20	te-3
11	2.13	vrchní sestra	15.87 m <sup>2</sup>	2800	150	-150	0	20	te-3
11	2.14	vedoucí lékař	15.86 m <sup>2</sup>	2800	150	-150	0	20	te-3
12	2.15	šatna ženy	23.12 m <sup>2</sup>	2800	320	0	0	20	N
12	2.15a	sprcha ženy	3.33 m <sup>2</sup>	2800	0	-280	0	24	N
12	2.15b	WC ženy	0.99 m <sup>2</sup>	2600	0	-50	0	20	N
15	2.16	předsín WC ženy	1.45 m <sup>2</sup>	2600	0	-30	0	20	N
15	2.16a	WC ženy	1.32 m <sup>2</sup>	2600	0	-50	0	20	N
15	2.17	předsín WC muži	1.45 m <sup>2</sup>	2600	0	-30	0	20	N
15	2.17a	WC muži	1.34 m <sup>2</sup>	2600	0	-30	0	20	N
15	2.17b	WC muži	1.03 m <sup>2</sup>	2600	0	-50	0	20	N
12	2.18	šatna muži	47.27 m <sup>2</sup>	2800	600	0	0	20	N
12	2.18a	sprcha muži	7.03 m <sup>2</sup>	2800	0	-540	0	24	N
12	2.18b	WC muži	1.10 m <sup>2</sup>	2600	0	-50	0	20	N
11	2.19	stážisté	23.01 m <sup>2</sup>	2800	150	-150	0	20	te-3
13+20	2.20	datová místnost	4.36 m <sup>2</sup>	2600	1000	-1000	0-1000	20	26
11	2.20a	technici	13.74 m <sup>2</sup>	2800	100	-100	0	20	te-3
11	2.21	dokumentátorky	23.16 m <sup>2</sup>	2800	100	-100	0	20	te-3
	2.22	-							
11	2.23	dokumentátorky	20.04 m <sup>2</sup>	2800	100	-100	0	20	te-3
14	2.24	úklid	2.47 m <sup>2</sup>	2600	0	-50	0	20	te-3
14	2.25	předsín WC muži	3.12 m <sup>2</sup>	2600	0	-60	0	20	N
14	2.25a	WC muži	4.18 m <sup>2</sup>	2600	0	-110	0	20	N
14	2.26	předsín WC ženy	2.72 m <sup>2</sup>	2600	0	-60	0	20	N
14	2.26a	WC ženy	4.98 m <sup>2</sup>	2600	0	-100	0	20	N

Ostatní prostory budou větrány přirozeně

-380

Pozn.:

UT Vytápění zajišťuje profese UT  
N Teplota neupravovaná, dle venkovní  
te-3 Teplota o 3°C nižší než venkovní