



### LEGENDA

- 22-600/1000 DESKOVÝ RADIÁTOR S BOČNÍM PŘIPOJENÍM
- TV15 TERMOSTATICKÝ PŘÍMÝ VENTIL
- RS15 RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍME
- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- TOPNÁ VODA
- - - VRATNÁ VODA
- . - . - STÁVAJÍCÍ TOPNÁ A VRATNÁ VODA

### POZNÁMKA

HORIZONTÁLNÍ ROZVODY V KUCHYNI BUDOU PO OSAZENÍ NOVÝCH TĚLES IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL 20 MM S OCHRANNÝM POVRCHEM  
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ K TĚLESŮM BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI

0,000=úroveň podlahy 1.NP					
Projektant	Ing. E. Matušková			Jarní 3448/2 695 01 Modřín ICO: 25221714 DIČ: CZ2821714	Datum 09/2024
Zodp.poj.	Ing. F. Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Obec. úřad	Kyjov	Dokumentace	DPS
Investor Střední škola polytechnická Kyjov příspěvková organizace, Havlíčkova 1223/17, 69701 Kyjov				Formát	8 xA4
Akce Modernizace stravovacího provozu při SSP Kyjov D.1.4.5. Ústřední topení				Měřítko	1:50
Obsah Půdorys 1.NP				Číslo výkresu 01	