



LEGENDA ZNAČENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODŮ

- 00A – SANI ČERSTVÉHO VZDUCHU Z EXTERIÉRU
- SUP – PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU DO INTERIÉRU
- ETA – SANI ZNEČIŠŤOVANÉHO VZDUCHU Z INTERIÉRU
- EHA – VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU DO EXTERIÉRU

LEGENDA ZNAČENÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU

- PŘÍVOD VĚTRÁNÍ – nuceně
- ↗ ODVOD VĚTRÁNÍ – nuceně
- ↘ PŘÍVOD – přirozeně

LEGENDA PRŮTOKU

- Označení zařízení, které větrá příslušný prostor
- REŽIM 1 – min. přívod SUP (m³/h)
 - REŽIM 2 – min. přívod SUP (m³/h)
 - REŽIM 2 – Min. odvod ETA (m³/h)
 - REŽIM 1 – Min. odvod ETA (m³/h)

Požadavky UT
Po instalaci VZT systému dojde k vyregulování saoustavy UT obsluhovaných prostor.

LEGENDA VYBRANÝCH PRVKŮ NA VÝKRESECH

Konkrétní specifikace (rozměry, dimenze, typ ovládání aj.) bude upřesněno v dokumentaci úrovně DPS.

10	zpětná klapka pro kruhové potrubí (motýlová), dimenze dle DPS
11	kruhový tlumič hluku, připojení dle dim. potrubí; vložka 50 mm
12	talířový ventil – dimenze v dalším stupni PD (odvod)
13	kruhová protidešťová mřížka, dimenze dle DPS

Montážní práce budou zhotoveny odbornou firmou a dle platných ČSN a řádu bezpečnosti práce.
Po skončení montážních prací bude celý systém odzkoušen, zaregulován a zprovozněn.

ZHOTOVITEL Ing. Müller Jan Vahurova 819/12F Liberec III IČ: –	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Müller Jan, Ing. VYPRACOVAL Janšo Daniel, Ing.	PARÉ C.
OBJEDNATEL Lipko-skalské zařízení pro environ- mentální vzdělávání Brno, p.o. Lipová 233/20 602 00 Brno	RAZÍTKO, PODPIS	PROJEKT / Č. ZAK. 2024-04/280706 DATUM – 03/2025 FORMAT – 12xAA MĚŘÍTKO – M:1:50 ČÁST – VZT STUPEŇ – DSP REVIZE – 01 VÝKRES – D1.4.2.02
Řízené větrání s rekuperací tepla pro rekonstrukci lesního penzionu Podmítrov	AKCE	
Mítrov 10, 592 53 Strážek – Mítrov	MÍSTO	
Podporys 2NP	VÝKRES	