


Legenda požární ochrany	
Nx.x	označení požárního úseku (nadzemní podlaží č. / č. na podlaží)
-----	hranice požárního úseku
---	hranice požárně nebezpečného prostoru
REI30 EI/EW15	požární odolnost stavební konstrukce
EW15-DP3-C-KZ	požární odolnost uzávěru (C-samozavírač, KZ-koordinátor zavírání)
DP1/DP2/DP3	hořlavost konstrukce: DP1-nehořlavé, DP2-smíšené, DP3-hořlavé
△ REI 30	požární odolnost stropní konstrukce / pohledu
△	přenosný hasicí přístroj – práškový 6 kg
△	přenosný hasicí přístroj – sněhový (CO2) 5 kg
△	přenosný hasicí přístroj – vodní 9 kg
➡	východ na volné prostranství / směr úniku
ú.c. 4, 20m/30 osob	úniková cesta (číslo, délka, počet osob, – začátek a konec)
[CS TS]	vypínací prvky elektrické energie CENTRAL STOP / TOTAL STOP
[stop FVE]	vypínací prvek fotovoltaické elektrárny
[EPS]	požární úsek vybaven EPS
⊗	požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
[OPPO]	obslužné pole požární ochrany
[KTIPO]	klíčový trezor požární ochrany, vč. zábleskového majáku



±0,000 = 416,01 m.n.m. Bpv
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petra Slušná
Vpracoval: Jan Petrus, ČKAIT: 0701739
Investor: Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Provozovatel: Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Brno, p. o.

Stavba:
Vzdělávací centrum Podmitrov –
renovace budovy a areálu

Jan Petrus
č. aut.: ČKAIT 0701739
e-mail: jan.petrus@igniscon.cz
mob.: 603 532 051

Místo: Strážek - Mitrov, č. p. 10
K. ú. : Mitrov parc. č. 9/1, 62, 113, 59/5, 53,
111/2, 86/1, 65, 87

Obsah: NAVRHOVANÝ STAV
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
PŮDORYS 2. NP

Stupeň: změna stavby po dokončení

Datum:10/2024

Paré:

Výkres:
2024-10-04-02

Měřítko: 1:100

Formát: