



LEGENDA:

- Rozvaděč elektro
- Stoupačka elektro
- uložení na stěně, vyvázáním na kov. drátěném žlabu 50/50mm
- prostupy požárně dělicí konstrukcí utěsnit protipožárním tmelem

Kabelové trasy v rámci poschodí uloženy v podhledu, na kov. drátěném žlabu:  
- trasa od RH po RMS1L žlabem 100/50  
- ostatní trasy žlabem 50/50mm

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+PEN -50Hz, AC 230/400V /TN-C  
3+N+PE -50Hz, AC 230/400V /TN-C-S  
Základní ochrana:  
Izolací, přepážkami a kryty  
Ochrana při poruše:  
Automatickým odpojením od zdroje jističi  
Doplňková ochrana:  
Proudovými chrániči s reziduálním vybavovacím proudem  $I_d=30\text{mA}$   
Doplňujícím pospojováním  
Vnější vlivy (uvnitř objektu) jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považovány za normální:  
Vnitřní prostory: AA4, AB4, BA1, BA3, BC2, BD4, CA1, CB2

Autorizační  
razítko

AUTOR NÁVRHU, VYPRACOVAL  
Ing. Miroslav Kozumplík

KONTROLOVAL, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
Miroslav Kozumplík  
ČKAIT: 1300040

INVESTOR Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, tř. Bří Čapků 3273/1, 695 01 Hodonín

STAVBA

**DPS Bažantnice - Oprava páteřních rozvodů a rozvod wifi**  
parc.č. st. 5952/1; k.ú. Hodonín [640417]

ČÁST D.1.2 Technika prostředí staveb  
D.1.2.5 Silnoproudá elektrotechnika

VÝKRES

**Schéma přenosu elektrické energie**

**Kozumplík**  
projekční kancelář  
Ing. Miroslav Kozumplík  
IČ: 01851802  
+420 608 666 560 mirek@kozumplik.com

STUPEŇ PD DPS  
DATUM březen 2025  
MĚŘÍTKO 1:-  
FORMÁT A3 (420x297)  
KÓTOVÁNÍ V -  
ČÍSLO ZAKÁZKY 2024019  
ČÍSLO VÝKRESU

**D.1.2.5.02**