
pod terén trubka UV stáb. 32mm YSDN/5cm
Napojení stře kabelu pro buňku
CYKY-j 5x4
Nová pojistková skříň SR2 - dělená lišty
napojení stávající přívodní kabely 2x AYKY 3Bx95+120
napojení stávající vývodové kabely 2x AYKY 3Bx120+70 do RM01+RM11
napojení stře vývodový kabel AYKY-j 4Bx70 do RM53
Propojení kabelů signálu HDO v krabici
Kabely dle potřeby napojit/vsadit a protáhnout
uloženo na příchytkách pod zateplením - důkladně zaměřit a kontrolovat požárovost
pod terén trubka UV stáb. 50mm 250N/5cm
Napojení stře kabelu pro garáž
CYKY-j 5x6
Propojení na stře
světelný okruh ?13
Propojení na stře
světelný okruh v RM52
Propojení na stře
světelný okruh v RM51
Propojení na stře
světelný okruh v RM53
vedení na příchytkách, obloženo SDK
vedení v SDK 42x42
CYKY-j 5x6
Výměna zdo za 5p
RM02 by?
RM01+RM11 nový rozvaděč
2x přívod AYKY 3Bx120+50
rez. HDO CYKY 5Cx2,5
pospojení FeZn 30x4
přívod CXKE-r-J 4x95 nový
propoj RM11 CXKE-r-J 5x1,5
pospojení CXKE-r-J 5x25 RM01
RM51 nový p.o. EAS
stáv.přívod AYKY 3Bx95+120
Nový přívod rez. CXKE-r-J 5x10
rez. HDO CXKE-r-J 5x25
pospojení CXKE-R-J 5x25
Stáv.vývod vč. spínání, výměna kabelu
Ovládač 105
Ovládač 106
Ovládač 107
Ovládač 108
Ovládač 109
Ovládač 110
Ovládač 111
Ovládač 112
Ovládač 113
Ovládač 114
Ovládač 115
Ovládač 116
Ovládač 117
Ovládač 118
Ovládač 119
Ovládač 120
Ovládač 121
Ovládač 122
Ovládač 123
Ovládač 124
Ovládač 125
Ovládač 126
Ovládač 127
Ovládač 128
Ovládač 129
Ovládač 130
Ovládač 131
Ovládač 132
Ovládač 133
Ovládač 134
Ovládač 135
Ovládač 136
Ovládač 137
Ovládač 138
Ovládač 139
Ovládač 140
Ovládač 142
Ovládač 143
Ovládač 144
Ovládač 145
Ovládač 146
Ovládač 147
Ovládač 148
Ovládač 101
Ovládač 102
Ovládač 103
Ovládač 104