



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKA
				ZDIVO	STROP	
101	ZÁDVEŘÍ	2480030 0.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	DŘEVĚNÝ OBKLAD		NEBUDE DOTČENO
102	CHODBA	1625974 50.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	DŘEVĚNÝ OBKLAD	NOVÝ SDK PODHLED	OPRAVA OBKLADU V MÍSTĚ DVEŘÍ
103	VYCHOVATELNA	8592000 00	KERAMICKÁ DLAŽBA	DŘEVĚNÝ OBKLAD	NOVÝ SDK PODHLED	
104	POKOJ	5978000 00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU	NOVÝ SDK PODHLED	
104b	SOC.ZAŘÍZENÍ	2513200 00	NOVÁ KER.DLAŽBA		NOVÝ SDK PODHLED	
105	POKOJ	1227590 0.00	STÁVAJÍCÍ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		NEBUDE DOTČENO
106	SOC.ZAŘÍZENÍ	4860000 00	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000MM		NEBUDE DOTČENO
107	POKOJ	1922550 0.00	STÁVAJÍCÍ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		NEBUDE DOTČENO
108	POKOJ	1899758 7.61	NOVÉ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
109	SOC.ZAŘÍZENÍ	4859218. 03	NOVÁ KER.DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2050		
110	POKOJ	1196570 6.71	NOVÉ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
111	POKOJ	1910202 4.33	NOVÉ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
112	SOC.ZAŘÍZENÍ	4859218. 03	NOVÁ KER.DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2050		
113	POKOJ	1186942 8.01	NOVÉ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
114	POKOJ	1910202 4.33	NOVÉ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
115	SOC.ZAŘÍZENÍ	4859218. 03	NOVÁ KER.DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2050		
116	POKOJ	1186635 0.00	NOVÉ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
117	POKOJ	1278165 0.00	NOVÉ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
177b	SOC.ZAŘÍZENÍ	3212100. 00	NOVÁ KER.DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2050		
118	POKOJ	1222380 0.00	NOVÉ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
118b	SOC.ZAŘÍZENÍ	3489450. 00	NOVÁ KER.DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2050		
119	POKOJ	2286705 0.00	NOVÉ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
120	SOC.ZAŘÍZENÍ	4827779. 18	NOVÁ KER.DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2050		
121	POKOJ	1843904 8.71	NOVÉ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
122	MÍSTNOST OKLIDU	1054000 0.00	STÁVAJÍCÍ VLÝSKY	DŘEVĚNÝ OBKLAD		
122b	SKLAD PRÁDLA	7266400. 00	STÁVAJÍCÍ VLÝSKY	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
123	POKOJ	1240000 0.00	NOVÉ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
124	SOC.ZAŘÍZENÍ	4860000. 00	NOVÁ KER.DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V.2050		
125	POKOJ	1920080 0.00	NOVÉ PVC/KER.DLAŽBA	KOMBINACE DŘ. PALUBEK A SÁDROKARTONU		
126	ZÁDVEŘÍ	1086240 0.00	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	DŘEVĚNÝ OBKLAD		

Pozn.
Kabely budou z rozvaděče vyvedeny do podhledu a každý samostatně v chrániče budou vedeny do pokojů. V pokojích budou kabely vyvedeny v liště LHD 20x20 k podlaze a dále v liště nad podlahou. Příklady k vypínačům budou odbočeny také v liště LHD 20x20. Lišty budou v barvě tmavého dřeva, příp. dle přání investora. Na stěnách s okny, kde budou umístěny zásuvky, budou kabely vedeny ve stejné liště pod parapety, zásuvky budou mezi okny těsně nad lištou. Příklady ke stropním svítidlům budou vedeny v podhledu.
V koupelně budou kabely vedeny v podhledu a pod SDK v chráničkách.
Rozvody elektroinstalace je nutné zkoordinovat s nadzemními rozvody vytápění - zásuvky instalovat nad potrubím.
Lištové krabice budou instalovány na nehořlavých podložkách, krabice do dutých stěn budou v utěsněném provedení - KUL 68-45 LD. Tlačítka s doběhem DT4 budou instalovány v hlubokých krabicích KPRL 68-70 LD.
Úprava hromosvodu není předmětem tohoto projektu, vzhledem k instalaci ventilátorů v soc. zařízeních je však nutné tuto úpravu provést.

LEGENDA OSVĚTLENÍ

- Jednopólový vypínač, fáz. 1, v krabici KUL 68-45 LD, 230V, 10A
- Jednopólový vypínač, fáz. 1, v lištové krabici LK 80x28 T HB s nehořlavou podložkou, 230V, 10A
- Sériový vypínač, fáz. 5, v krabici KUL 68-45 LD, 230V, 10A
- Schodišťový přepínač, fáz. 6, v krabici KUL 68-45 LD, 230V, 10A
- Schodišťový přepínač, fáz. 6, v lištové krabici LK 80x28 T HB s nehořlavou podložkou, 230V, 10A
- Vratný spínač (tlačítko), fáz. 1/0, v krabici KUL 68-45 LD, 230V, 10A,
- Vratný spínač (tlačítko), fáz. 1/0, v hluboké krabici KPRL 68-70 LD, 230V, 10A, doběh DT4 pod tlačítkem
- Nástěnné svidlo v koupelně, IP44, min. 8W
- Stropní svidlo kruhové přisazené v koupelně, IP44, min. 1000 lm
- Liniové LED svidlo v obytných místnostech, 26W, 3500 lm, opalový difuzor, 4000K

LEGENDA SVÍTIDEL:

- LED svidlo nouzové přisazené, IP44, 1hod, autotest
- LED svidlo nouzové přisazené s piktogramem dle směru úniku, IP44, 1hod, autotest

Označení prvků:
x.x.a - první číslice označuje světelný vývod z rozvaděče, další tři číslice (příp. i s písmenem) značí místnost, písmeno na druhé pozici značí samostatně spínané svidlo v rámci místnosti

LEGENDA ZÁSUVEK, VÝVODŮ A PŘÍSTROJŮ

- Dvojnásobná zásuvka v lištové krabici LK 80x28 2ZT HB s nehořlavou podložkou, 230V, 16A, vyosená, x - číslo zásuvkového obvodu
- Dvojnásobná zásuvka v krabici KUL 68-45 LD, 230V, 16A, vyosená, x - číslo zásuvkového obvodu
- Jednoduchá zásuvka v lištové krabici, 230V, 16A, vyosená, x - číslo zásuvkového obvodu
- Jednoduchá zásuvka v krabici do duté stěny, 230V, 16A, x - číslo zásuvkového obvodu
- Ventilátor axiální do potrubí průměru 100 mm, IP44, 95 m3/hod, 230V
- Ochranné pospojování, CYA 4
- Autonomní hlásič koule

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Novotný	KONTROLOVAL Ing. Tomáš Novotný	VYPRACOVAL Ing. Ondřej Heller	ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ PROJEKCE – ELEKTRO	
INVESTOR: VOŠ Ekonomická a zdravotnická střední škola Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice			U Poštce 316, 664 51 KOBYLENCE	
AKCE: Stavební úpravy ubytovacího zařízení k.ú. Boskovice – parc. č. 2017/19			DATUM STUPEN FORMAT	3/2019 DPS 8xA4
OBSAH: Pádorys 1.NP – elektroinstalace			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 1