



LEGENDA MATERIÁLŮ - SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM TL. 100 mm A 150 mm

SKLADBA: 2x12,5 mm DESKY TYPU DF + VÝPL Ň Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm (PRO TL. 100 mm) A 100 mm (PRO TL. 150 mm) + 2x12,5 mm DESKY TYPU DF, POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY BEZ IZOLACE - EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST $R_w=54$ dB (TL.100 mm), $R_w = 59$ dB (TL.150 mm), VLASTNOSTI MINERÁLNÍ IZOLACE: AFR (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) ≥ 5 kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST ≥ 15 kg/m³
- SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM TL. >205 mm

SKLADBA: 2x12,5 mm DESKY TYPU DF + VÝPL Ň Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x12,5 mm DESKY TYPU DF, POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY BEZ IZOLACE - EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST $R_w=54$ dB, VLASTNOSTI MINERÁLNÍ IZOLACE: AFR (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) ≥ 5 kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST ≥ 15 kg/m³
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ (PŘEDSAZENÁ) STĚNA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM TL. >75 mm

POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY BEZ IZOLACE - EI 30/D1 (NA STRANĚ MÍSTNOSTI I V PROSTORU ŠACHTY), VLASTNOSTI MINERÁLNÍ IZOLACE: AFR (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) ≥ 5 kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST ≥ 18 kg/m³
- EI 60/DP1

KONSTRUKCE S UVEDENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

KONSTRUKCE BUDE ŘEŠENÁ V KOMPLETNÍM SYSTÉMU VÝROBCE (TYPOVÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ NAPOJENÍ, PROSTUPŮ APOD.), CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE UVEDENA VÝŠE,
- 2x DFH2

KONSTRUKCE DO VLHKÝCH PROSTOR

DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ NA VYZNAČENÉ STRANĚ NAHRAZENO DVĚMA DESKAMI TYPU DFH2 TL. 2x 12,5 mm

±0,000 = 266,730 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div><div>LT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>			Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK		Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov Tel.: +420 517 315 111		
Profese: ARCH-STAV		Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křofova 45, 616 00 Brno Tel.: +420 533 445 504 E-mail: petra.vaclavkova@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz			Autorizace:		
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:					
ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	ING. ONDŘEJ ČAŇ	ING. JAN KOČMÁNEK					
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ DO 1			Zakázkové číslo:		29 - 2024	Paré:	
Objekt: DĚTSKÉ ODDĚLENÍ DO 1			Datum:		03/2025		
			Stupeň:		DPS		
Obsah: PŮDORYS 2.NP			Formát:		3 x A4	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.1.3g-03