

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

## Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZX03E7NIU

Spisová značka: SMUZN 8949/2025 ZIP/Maj

Číslo jednací: MUZN 45973/2025

Číslo jednací podané žádosti: MUZN 26790/2025

Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Majerová

Telefon: 515216416, 739389045

E-mail: katerina.majerova@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 3.3.2025

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Znojmo OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti, kterou podal žadatel: **Město Znojmo - MěÚ Stavební úřad, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo** (dále jen „žadatel“) dne 3.2.2025 pro záměr „**III/41315 Kyjovice, oprava propustku v km 1,800 DOS - p.č. 219/1, 1710 k.ú. Kyjovice**“, okres Znojmo, dle projektové dokumentace vypracované společností ROAD-TRAFFIC s.r.o., IČO: 09973338, Jakubem Hrozkem, doc. Ing. Janem Petřem, Ph.D., v březnu 2024 (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

## SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

### I.

**Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný**

1. Z hlediska zájmů chráněných **zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách** a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle § 104 odst. 3 vodního zákona, souhlasíme s navrženým záměrem.
2. Z hlediska zájmů chráněných **zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a), stanoví tyto podmínky:
  - **Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.**

### O d ů v o d n ě n í

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně přírody“), zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“), zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Městský úřad Znojmo OŽP obdržel dne 3.2.2025 žádost žadatele o vydání JES k výše uvedenému záměru. Jedná se dopravní stavbu na pozemní komunikaci – o změnu již dokončené stavby. Stavba se skládá z jedné části. opravu propustek v km 1,800 v obci Kyjovice vč. pokládky nových vozovkových vrstev silnice III/41315 v předpokládané délce 8,0m. Navržená oprava mostního objektu/propustku a úprava přilehlého úseku silnice III/41315 plně respektuje stávající stav. Nedojde k zásadnímu půdorysnému rozšíření mostního objektu a nedojde ke změně užívání mostního objektu. Průtočný průřez a odtokové poměry pod mostním objektem se opravou nezhorší.

Žádost byla doložena:

- projektovou dokumentací záměru

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí podle:

- Vodního zákona
- Zákona o odpadech

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. MěÚ Znojmo OŽP dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

#### Za vodoprávní úřad:

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je navržený záměr možný. MěÚ Znojmo OŽP posoudil předložený záměr a došel k závěru, že s ohledem na charakter a rozsah záměru lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

#### Za odpadové hospodářství:

**Vzhledem k tomu, že v rámci předloženého záměru dojde k výraznému nakládání s výkopovými zeminami a odstranění původního propustku, přistoupil k vydání závazného stanoviska (dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).**

Problematika odpadového hospodářství dle PD:

Stávající propustek má pravděpodobně kamenné a cihelné opěry. Nosnou konstrukci tvoří ocelové kolejnice, na které jsou nasazeny podlažnice Zores. V minulosti byla na obou stranách dodatečně dobetonována monolitická čela, která zmenšila původní světlost propustku. Nosná konstrukce vykazuje pokročilou korozi ocelových částí. U spodní stavby dochází k rozpadu opěr.

Průtočný průřez/kapacita mostního otvoru stávajícího propustku je cca. **1,50m x 0,65m = 0,98m<sup>2</sup>**, průtočný průřez/kapacita mostního otvoru propustku po opravě bude cca. **1,50m x 1,00m = 1,50m<sup>2</sup>** pro rámový prefabrikovaný propustek.


V rámci místního šetření a prohlídky propustku ze dne 18.1. 2024 bylo doporučeno stávající objekt propustku:

- vzhledem k pokročilé degradaci objektu nahradit novým rámovým propustkem se světlostí šířkou min. 1,50m a světlostí výškou min. 1,00m,
- zřízení vtokového objektu na vtokové části propustku v podobě monolitické betonové vtokové jímky nebo vtokové jímky z atypického prefabrikátu,
- zřízení svodidla na nátokové části propustku, na výtokové části propustku bude zřízeno šikmé čelo bez potřeby osazovat záchytné zařízení.

- vytyčit inženýrské sítě, rozmístit provizorní dopravní značení, zajistit provizorní oplocení staveniště během prací,
- odstranit svodidla a betonová čela propustku, provést zfrézování asfaltobetonového krytu vozovky v předepsané ploše, odstranit všechny ostatní vrstvy vozovky až po nosnou konstrukci,
- snést ocelovou nosnou konstrukci, odstranit rozpadlou část spodní stavby propustku, odstranit nánosy v otvoru propustku,
- upravit základovou spáru pod úroveň dna koryta toku, vybetonovat podkladní desku
- montáž prefabrikovaného rámové propustku, např. prefabrikáty IZM, sv. v. min. 1,00m a sv. š. min. 1,50m,
- provést izolační nátěry proti zemní vlhkosti a provést zpětné zásypy rubu propustku/vyplnit mezerovitým betonem,
- pokládka podkladních a ložných vrstev vozovky, instalace silničního svodidla,
- pokládka ohrubné vrstvy v předepsané ploše,
- úpravy nepevněné krajnice,
- **uvvedení propustku do provozu.**

Kat.č. odpadu	Kat.	Název a druh odpadu	Jedn.	SO 201
05 01 17	o	asfalt	T	13,8
17 01 01	o	prostý beton z demolic mostů	T	0,00
17 01 02	o	stavební a demoliční suť (cihly)	T	0,00
17 01 06	n	směsi s obs. nebezp. látek	T	0,00
17 03 01	n	asfaltové směsi s dehtem	T	0,00
17 03 02	o	vybouraný asf. beton a živičné lepenky bez dehtu	T	0,00
17 04 05	o	železný šrot	T	2,75
17 04 07	o	směsné kovy	T	0,00
17 04 11	o	zbytky kabelů, vodičů	T	0,00
17 05 03	n	zemina a kamení obs. nebezp. látky	T	0,00
17 05 04	o	výkopová zemina - odkop	T	23,0
17 05 04	o	zemina a kamení	T	12,0
17 09 04	o	železobeton z demolic mostů	T	0,00
17 09 04	o	kamenivo + beton	T	30,0
20 02 01	o	biologicky rozložitelný odpad	T	0,20
20 03 01	o	komunální odpad	T	0,30

Odpad z bouracích prací bude vyvezen na skládku k tomuto účelu zhotovitelem určenou.



V rámci PD není u jednotlivých odpadů uvedeno jak s nimi bude nakládáno v rámci hierarchie nakládání s odpady – upozorňujeme, že odpady musí být předávány co nejvýše postaveným způsobem v rámci hierarchie nakládání s odpady (s tím je v rozporu to, že v rámci výčtu odpadů je uvedena pouze poznámka pod výčtem odpadů, která uvádí „odvoz na skládku“ – není zřejmé, zda je tím myšlen způsob nakládání s odpadem „odstranění“, který by byl v rozporu s hierarchií nakládání s odpady – nadřazený způsob, který lze využít je „jiné využití“).

**Při posouzení žádosti shledal správní orgán, že vzhledem k dané podmínce závazného stanoviska, bylo upuštěno od vrácení žádosti a požadavku na její doplnění (přepracování). Bude provedena kontrola nakládání se vzniklými odpady po provedení stavebních prací.**

S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 94 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Na základě ustanovení § 93a zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech:

*(1) Po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.*

*(2) Jde-li o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, je stavebník povinen zaslat doklady podle odstavce 1 správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko.*

byla stanovena výše uvedená podmínka. **Upozorňujeme, že při dokládání způsobu nakládání s odpady budeme vyžadovat doklady odpovídající druhu a rozsahu záměru.**

Výše uvedený požadavek na doložení dokladů nelze nahradit čestným prohlášením.

Toto jednotné environmentální stanovisko nahrazuje následující správní úkony:

Za vodoprávní úřad – Vodní zákon (254/2001 Sb.):

- Závazné stanovisko (§ 104 odst. 3)

Za odpadové hospodářství – Zákon o odpadech (541/2020 Sb.):

- Závazné stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a))

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

### **P o u ě n í**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

**Ing. František Hušek, Ph. D.**  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Znojmo

### **Obdrží:**

Město Znojmo - MěÚ Stavební úřad, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo, IDDS: ns4a987

### **Na vědomí:**

Obec Kyjovice, Kyjovice 2, 671 61 Prosiměřice, IDDS: 47ra2mq