



#### POZNÁMKY

Minimální výška zábradlí po úpravách je **v = 1120 mm**.  
Rozměry (délky polí a výšky) zábradlí je nutné před realizací zaměřit na stavbě.  
Rozměry uvedené na výkresch jsou pouze informativní.  
Prvky stávajícího zábradlí budou očištěny a opatřeny nátěrem.

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ±0,000 = úroveň podlahy 1.NP  |                               |
| hlavní projektant:            | Ing. arch. Petr BLÁŽEK, Ph.D. |
| zodpovědný projektant:        | Ing. arch. Petr BLÁŽEK, Ph.D. |
| vypracoval:                   | Bc. Diana BALOG               |
| oblast PD: PROVOZOVÁNÍ STAVBY |                               |
| datum:                        | 07/2025                       |