

Datum podání žádosti: **4.8.2025**  
Naše značka: **015940 /25**  
Datum vystavení: **4.8.2025**

Ing.arch. Radko Květ  
Tomešova č.p.1  
60200 Brno

## Vyjádření k existenci sítí a zařízení v majetku a provozování společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

### Název stavby (akce)

**Revitalizace areálu Archeoparku Pavlov**

### Zájmové území

Katastr: **Pavlov u Dolních Věstonic**  
Parcela: **39/1, 39/3, 39/4 ,...**

### Stavebník

Název firmy: **Regionální muzeum v Mikulově, p.o.**  
Adresa: **Zámek 4/1  
692 01 Mikulov**

**!!!UPOZORNĚNÍ!!!** Toto vyjádření o existenci sítí, vydané automaticky, slouží pouze jako informace o daném území a jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE STANOVISKO naší společnosti k umístění a povolení stavby, změně užívání stavby nebo změně využití území při dotčení našich sítí a zařízení.

Ve vyznačeném území se nachází vodohospodářská zařízení vč. ochranného pásma, případně další zařízení v provozování či majetku společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Jejich orientační umístění je zakresleno v přiložené situaci. Přesné vytyčení je možno objednat na tel. číslech 519 304 671, 519 304 672 nebo na e-mailu: hajkova@vak-bv.cz

Upozorňujeme, že vodohospodářská zařízení v majetku společnosti VaK Břeclav, a.s. musí být respektována dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

Hranice ochranného pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce stěny potrubí zvyšuje o 1,0 m.

V ochranném pásmu nelze provádět zemní práce, výsadbu dřevin, terénní úpravy a budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru bez souhlasu VaK Břeclav, a.s. Při křížení a souběhu vodovodů a kanalizací s ostatními inženýrskými sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

**Toto vyjádření slouží pouze jako informace o existenci vodohospodářského zařízení ve Vámi vyznačeném území a podklad pro vypracování projektové dokumentace a nenahrazuje stanovisko naší společnosti k možnosti a technickému řešení napojení na vodovod či kanalizaci ani vyjádření pro účely správního řízení /např. řízení o umístění a povolení stavby, odstranění stavby, povolení změny užívání stavby nebo změny využití území/ anebo stanovisko k prodeji či směně pozemků či konání kulturní, sportovní a jiné akce.**

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.**

#### **Žádost o vyjádření k PD:**

vyplňte, prosím, přes portál <https://www.vak-bv.cz/informace-pro-zakazniky/technicka-vyjadreni/> » "Žádost o vyjádření k existenci sítí nebo žádost o vyjádření k PD najdete zde."

#### **Pokyny pro podání žádosti naleznete:**

<https://www.vak-bv.cz/informace-pro-zakazniky/technicka-vyjadreni/> » "Pokyny pro podání žádosti o vyjádření naleznete zde".

Příloha: situace

