

OCÉLOVÉ KONSTRUKCE: S355
ŠROUBY 8.8
BETON STROPY, STĚNY, SLOUPY:

C30/37-XC1
podle ČSN EN 12390-3

CSN EN 1992-1-1, CSN EN 206
S2-S4

KRYTÍ STROP:
KRYTÍ STĚNY VNITŘNÍ:
KRYTÍ STĚNY VNĚJŠÍ:
etl
KRYTÍ STĚNY ANGlickÝ DVOREK:


c = 25 mm
c = 25 mm
c = 35 mm
c = 25 mm
c = 50 mm

BETONÁRSKÁ OCEĽ: B 500B

UVÁDĚNÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU.
POLOMĚRY POLOMĚRY JSOU 1/2 D; min (TAB.20), NAZNAČENÉ
ÚHLY JSOU 45°, 90° RESP. 180°. CELKOVÉ DELKY VLOŽEK
JSOU STRŽNÉ DELKY, ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZE
OZNAČENÉ "-".

- POZN.
- PROSTUPY KOORDINOVAT S PROFESÍMI A SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ
 - DISTANČNÍKY POUŽÍT DLE ZVÝKLOSTI DODAVATELE ŽB KONSTRUKCI
 - PŘESNÉ ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT Z DŮVODU NEPŘESNOSTI VÝSTAVBY
 - PROVLAKY, VĚNCE, STĚNY A ŽEBRA JE NUTNÉ VŽDY PROVÁZAT S DESKOU A ŽÁROVĚN MEZI SEBOU
 - KARI SÍTĚ STYKOVAT MINIMÁLNĚ PŘES 2 OKA tj. MIN. 300 mm
 - STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE JE NUTNÉ DODRŽET PO UPRAVĚ ALESPŮR 50 Ø DÁNÉ VLOŽKY
 - TECHNOLOGICKÉ PROSTUPY A ŠACHTY V DESCE ŘEŠIT NA STAVBĚ A TO PŘERUŠENÍM VÝZTUŽE DO ROZMĚRŮ 200x200mm PŘI VĚTŠÍM ROZMĚRU JE NUTNÉ TENTO PROSTUP LEMOVAT 2xØ10 mm PO CÍLĚM OBVODU OTVORU
 - KOTOVANY JSOU VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝZTUŽOVACÍCH VLOŽEK
 - NENÍ POČÍTANO SE ZTRÁTOU NEROVNOSTÍ BETONU, SNÍŽENÍ OBJEMU ZHUTNĚNÍM ANI ZTRÁTOU SMĚSI PŘI BETONÁŽI
 - SCHODIŠTĚ BUDE AKUSTICKY ODDĚLENO - VIZ VÝKRES SCHODIŠTĚ
 - JE DOVOLENO PROVÁDĚT POUZE TY OTVORY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU TVARU. PŘIDANÉ OTVORY MUSÍ SCHVÁLIT STATIK
 - DO ZDIVA NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT DRÁŽKY NEBO OTVORY NEUVEDENÉ NA VÝKRESU TVARU - PLATÍ PRO ZDIVO I ŽELEZOBETON.
 - PŘIDANÉ OTVORY MUSÍ BYT SCHVÁLENY STATIKEM.

SCHÉMA STĚN:



JEDNA SE O DOKUMENTACI K PROJEKTU STAVBY, KTERÁ SLUŽÍ JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
PŘED ZÁKONNÝM STAVEBNÍM PRACÍ BUDE PRACOVÁNÁ PŘESNÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

| | | | | |
|--|---|----------------|---------------------|--|
| ZODP. PROJ.: | VYPRACOVAL: | KRESLIL: | Hlavní Ing. projekt | STATIKA POZEMNÍCH STAVB ING. JOSEF DUCHÁČ mob: 8000000000 www.josefduchac.com |
| INVESTOR: | Ing. Josef Ducháč | Ing. Jan Čihák | Bo. Lukáš Neudřela | FORMÁT: A3 |
| STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA BOSKOVICE, příspěvková organizace, Komenkaho 5, 680 11 Boskovice | | | | 20.7.2020 |
| PŘEDMĚT: | SPgŠ Boskovice - "Výstavba nových prostor pro vzdělávání" | | | STUPEN: DPS |
| NÁZEV VÝKRESU: | VÝKRES TVARU STĚN 2-2 | | | MÉŘITKO: 1:50 |
| | | | | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.13 |