



ZAŘ.Č.1.001  
VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ  
Vp=4200m3/h  
Vo=4200m3/h  
Externí tlak 400Pa  
Příkon 1,54kW, Proud 7,6A, Napájení 400V/50Hz  
m=469kg  
rozměry dxšxv 2500x885x1800  
Lwa=76dB(A)  
vodní ohřivač 2,7kW  
vodní chladič 16,9kW

LEGENDA PRVKŮ:

	SACÍ POTRUBÍ
	VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
	ODVODNÍ POTRUBÍ
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
	FLEXIBILNÍ HADICE
	DISTRIBUČNÍ ELEMENTY – TALÍŘOVÉ VENTILY VIŘIVÝ ANEMOSTAT, MŘÍŽKA DO POTRUBÍ VELKOOBJEMOVÁ PŘÍVODNÍ VÝÚŠT
	POŽÁRNÍ Klapka
	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE
	ČÍSLO VZT JEDNOTKY, MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU m3/h, MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU m3/h, SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
	TEPELNÁ IZOLACE
	PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
PVM	POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
DM	DVĚŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
	TLUMIČ HLUKU
	SWAZEK CHLADIVOVÉHO CU POTRUBÍ
PD	PODŘEZANÉ DVEŘE – 10 mm
	RUČNÍ REGULAČNÍ Klapka
	REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU
	ČIDLO CO2



AUTORIZACE

PROJEKCE

windMax s.r.o.  
Purkyňova 99, 612 00 Brno  
IČ: 05135991, DIČ: CZ05135991

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. KATEŘINA KRAJČOVÁ, ČKAIT:1007407

VYPRACOVAL

Ing. VERONIKA TUŽÁKOVÁ

NÁZEV AKCE

VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR  
PRO VZDĚLÁVÁNÍ - SPgŠ BOSKOVICE

MÍSTO STAVBY

Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Boskovice [608317]

INVESTOR:

Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice

ČÁST DOKUMENTACE

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA

NÁZEV DOKUMENTU:

PŮDORYS 1PP

ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO REVIZE	MĚRÍTKO
01	00	1:50
KÓD PD	STUPEŇ PD	OBJEKT
D.1.4.3.1	DPS	SO 01
ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM	PARÉ
240131	02/2025	