

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ

230/400V AC 50Hz TN-C, TN-S

OCHRANA PŘED PORUCHOU


AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

SLABOPROUDÉ ROZVODY - SELV

OCHRANA DOPLŇKOVÁ

RCD - PROUDOVÝ CHRÁNIČ

DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ

VYPRACOVAL	HIP	KONTROLA	AUTORIZACE ELEKTRO		ČÍSLO VÝTIKU
Jiří Provazník	Ing Marie Danielová	Bc Luděk Nedělka	Ing Lumír Mach		
STAVEBNÍK	Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 5, 680 11 Boskovice			DATUM 3/2025	
NÁZEV AKCE	SPgŠ Boskovice - "Výstavba nových prostor pro vzdělání"		MÍSTO AKCE Komenského 343/5 680 01 Boskovice	REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4. Technika prostředí staveb zařízení silnoproudé elektrotechniky		Č. POZEMKU 595/1,595/2 KAT. ÚZEMÍ Boskovice [608327]	ÚČEL DPS	
OBSAH VÝKRESU	Schéma napájení			INT. ČÍSLO 23002416	FORMÁT A3 POŘ. ČÍSLO D1.4.-09