

## Seznam požárních hydrantů

Seznam dostupných míst vhodných k odběru vody pro hašení mobilní požární hasicí technikou, technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků osazených na veřejném vodovodu provozovaného VAS pro zájmovou oblast dle žádosti č. 101568.

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle SN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
809462	nadzemní	DN 80	6	Ano*	-591372.37 / -1128532.36	49.4897N, 16.6533E
809471	nadzemní	DN 80	6	Ano*	-590698.57 / -1128997.31	49.4862N, 16.6633E
809644	nadzemní	DN 80	6	Ano*	-591094.461 / -1128337.869	49.4917N, 16.6568E
810051	nadzemní	DN 80	6	Ano*	-591478.436 / -1128833.935	49.4869N, 16.6523E
810265	nadzemní	DN 80	6	Ano*	-590835.984 / -1128874.811	49.4871N, 16.6612E
815637	nadzemní	DN 80	6	Ano*	-591548.014 / -1128501.294	49.4898N, 16.6509E
815886	nadzemní	DN 80	6	Ano*	-590779.95 / -1128494.98	49.4906N, 16.6614E
810055	nadzemní	DN 80	6	Ano*	-591219.09 / -1128683.43	49.4885N, 16.6556E

\* hydrant vyhovuje normě SN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

\*\* místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ : 49455842, DIČ : CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)