LEGENDA

VZT x

- Vývod pro VZT zařízení, 230V, CXKH-R-J 5x1,5 (od regulátoru), volný kabel 2m, značení dle profese VZT
- T — **Termostat nástěnný prostorový programovatelný, zapojení pro chlazení, napájení 230V, spínání 230V, výška cca 150cm nad podlahou (střed)**
- REV — **Regulátor otáček transformátorový, 5A, 5-stupňový - dodávka profese VZT, výška cca 150cm nad podlahou (střed)**
- **Vratný spínač (tlačítko) pro ruční spuštění ventilátoru, řaz. 1/0, pod omítku, v hluboké krabici, 230V, 10A, pod tlačítkem doběhový spínač DT4, výška cca 150cm nad podlahou (střed)**

POZNÁMKA

Kabely budou vedeny v bezhalogenových lištách, které budou barevně vždy odpovídat povrchům, na kterých budou instalovány (bílá, imitace dřeva).
Přívod pro ventilátor bude po VZT potrubí veden ve flexibilní bezhalogenové chráničce, která bude k potrubí upevněna nerezovými stahovacími pásky, případně jiným esteticky vhodným způsobem. Od regulátoru otáček bude přívod do ventilátoru řešen kabelem CXKH-R-J 5x1,5 (vodiče pro termokontakty).

ELEKTROINSTALACE

hlavní projektant:	**Ing. arch. Petr BLAŽEK, Ph.D.**		
zodpovědný projektant:	**Ing. Tomáš Novotný**	**stupeň:**	**DPS**
vypracoval:	**Ing. Ondřej Heller**	**datum:**	**04/2024**
stavebník:	**Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 601 82 Brno**		

Odvětrání chodby v budově KrÚ JMK Cejl 73, Brno

p.č. 5/1 k.ú. Zábrdovice 610704 — Cejl 530/73, Brno, PSČ 602 00

PEND a.s.
Vojanova č.1, 615 00 Brno
tel.: 548424611-13, fax.: 548424614
E-mail: projekt@pend.cz, www.pend.cz

obsah:	měřítko:	čís. výkresu:
PŮDORYS 3.NP	**1:50**	**01**