

Zadavatel:

**Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace**

se sídlem: Komenského 343/5, 680 11 Boskovice

IČO: 62073117

Zástupce zadavatele:

**CEJIZA, s.r.o.**

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

**„Část 2 – SPgŠ Boskovice – Výstavba nových prostor pro vzdělávání – Výstavba nových prostor“**  
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a § 99 zákona

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 15. 10. 2025**

#### **I.**

#### **Žádost č. 3 ze dne 10. 10. 2025**

##### **„Dotaz č. 1**

*Z jakého důvodu není ve výpočtech elektroinstalací splněna ČSN EN 12464-1 (viz příloha), především v parametru maximálního oslunění (UGR)? V poskytnuté dokumentaci jsme nenašli výpočet osvětlenosti tabule v učebnách. Žádáme o jeho poskytnutí.*

##### **Dotaz č. 2**

*Žádáme o poskytnutí projektové dokumentace PD interiér, na kterou se odkazuje soupis prací.*

##### **Dotaz č. 3**

*V soupisu prací jsme nenašli položku, která by obsahovala cenu za koordinátora BIM. Žádáme o její doplnění nebo o jasnou informaci, která položka má obsahovat cenu za tyto práce?“*

### **Odpověď zadavatele na žádost č. 3:**

Ad 1)

Zadavatel opravuje výpočet osvětlení, v něm bylo vlivem chybně zadaného parametru dosaženo nesouladu s normou ČSN EN 12464-1. Výpočet je přílohou č. 1e tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

K výpočtům osvětlenosti tabule v učebnách zadavatel dále uvádí, že tento bude proveden zhotovitelem na základě konkrétních dodávaných svítidel. Výpočet osvětlenosti tabule v učebnách bude součástí dokladové části předávané stavby.

Ad 2)

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že pojem „PD interiér“ uvedený v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Soupis tavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**soupis prací**“) odkazuje na výkresy schémat povrchů jednotlivých podlaží, přičemž se jedná o výkresy D.1.1.27 – D.1.1.30.

Ad 3)

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že dle článku VI. odst. 4 přílohy č. 3 zadávací dokumentace "Obchodní podmínky (předloha smlouvy)" je použití metody BIM v rozsahu příloh 4. – 4.2 součástí plnění předmětu díla a bude účtováno jako součást sjednané ceny za zhotovení předmětu díla, nikoli jako samostatná položka. Pro vysvětlení zadavatel dodává, že dodavatel proto zohlední cenu za koordinátora BIM v celkové nabídkové ceně, resp. v jednotlivých položkách soupisu prací. Provedení metody BIM ani žádná její část nebude uvedena jako samostatná položka.

S ohledem na poskytnutou odpověď zadavatele v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravuje stávající Přílohu č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby, kdy v části „E – Dokladová část“, poskytuje upravený výpočet umělého osvětlení s číslem projektu „PBNLREL2025610\_SPgŠ BOSKOVICE 1. - 3.NP, viz příloha č. 1e tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali přílohu zadávací dokumentace poskytnutou v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s povahou provedených změn zadávací dokumentace dle bodu I. výše zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace, zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 1e – PBNLREL2025610\_SPgŠ BOSKOVICE 1. - 3.NP– nový stav ze dne 15. 10. 2025

V Brně dne 15. 10. 2025

**Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková  
organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka  
(podepsáno elektronicky)