

Korespondenční adresa:
Teplárny Brno, a.s.
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Ing. arch. Jana Packová
Příkop 4
604 11 Brno

Váš dopis značky / ze dne
31.1.2012

Naše značka
T115/12/T74/TR – Ing. Škaroupka / 545 162 644
skaroupka@teplarny.cz

V Brně, dne
13.2.2012

Věc: Parovodní přípojka, MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO, ul. Křížkovského

Akce	Parovodní přípojka, MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO, ul. Křížkovského
Žadatel	Ing. arch. Jana Packová
Stavebník - investor	Jihomoravský kraj
Zpracovatel PD	Thermoplus s.r.o.
Účel stanoviska	Vyjádření k realizační projektové dokumentaci
Platnost stanoviska	Do 13. 2. 2013
MČ, k.ú.	Brno - střed, Pisárky
Ulice, č.o.	Křížkovského

K předložené realizační projektové dokumentaci Vám sdělujeme:

1. Všechny armatury a laterální kompenzátor DN 65 použijte na PN 40.
2. Realizační projektová dokumentace inženýrského objektu „Výměňíková stanice“ nám bude předložena k odsouhlasení.
3. Podmínky pro dodávku tepla v předávacím místě (šachta J306) budou ošetřeny v kupní smlouvě na dodávku a odběr tepelné energie.
4. Je třeba, aby dodavatel oznámil začátek montážních prací v šachtě J306 minimálně 21 dnů předem technikovi Provozu sítí – panu Böhmovi, tel. 545 162 811. S ním je nutné dohodnout spuštění parovodní přípojky.
5. Napojení přípojky na stávající parovod je možné provádět pouze v období mimo topnou sezonu po dohodě s panem Böhmem v koordinaci s údržbovými pracemi na parovodu a na zdroji tepla.

6. Při nesplnění výše uvedených podmínek jsme nuceni považovat celou záležitost za neoprávněný odběr ve smyslu § 89 zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon).

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci předanou nám dne 6. 2. 2012 v příloze dopisu ze dne 31. 1. 2012.

S pozdravem



TEPLÁRNY BRNO

Teplárny Brno, a.s.

korespondenční adresa:

4 ☰ P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Ing. Martin Šroubek
pověřený výkonem funkce
technického ředitele