



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

DOŠLO DNE

03 -UZ- 2012

Ing. arch. Jana Packová

Příkop /4
604 11 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BRNO

721/002129/2012/OBo

Ing. Bojanovský / 543 433 235

25.01.2012

VĚC

Brno, k.ú. Pisárky, ul.Křížkovského, pozemky p.č. 61, 63/27, 24/1,..., Vzdělávací centrum pro děti a mládež -Moravia Science centre Brno, IO 01 - sjezdy na komunikaci a přeložka veřejného osvětlení, aktualizace vyjádření pro ohlášení stavby a stavební povolení, souhlasné stanovisko s podmínkami

Předmětem předložené projektové dokumentace (PD) je přestavba stávajícího pavilonu „D“ v areálu BVV pro účely zábavně vzdělávacího centra pro děti a mládež a jejího napojení na dopravní infrastrukturu.

Zásobování vodou

Zájmová lokalita je zásobena z tlakového pásma 1.0 z vodojemu Holé hory I s maximální hladinou vody na kótě 272,5 m n. m. Uvedené množství vody $Q_p = 8,0 \text{ m}^3/\text{den} = 0,1 \text{ l/s}$ ($Q_h = 0,3 \text{ l/s}$) je možné zajistit. Objekt je napojen na stávající areálový rozvod vody.

Odkanalizování

Splaškové odpadní vody v množství $Q_p = 8,0 \text{ m}^3/\text{den}$ budou svedeny do stávající areálové kanalizace. Velikost odtoku **dešťových odpadních vod** se nemění.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení nebo s ohlášením stavby při dodržení těchto podmínek:

- Před zahájením stavebních prací bude vytyčen a na místě označen vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 300 v ulici Křížkovského (v místě křížení s navrhovanou přípojkou O2). Pro vytyčení vodovodu kontaktujte s předstihem pracovníka provozu vodovodní sítě pana Stelzela, tel. 543 433 231.
- Křížení přípojky O2 s vodovodem pro veřejnou potřebu bude provedeno dle ČSN 73 6005.
- V případě odkrytí vodovodního potrubí a před záhozem stavební jámy v místě křížení přípojky O2 s vodovodním potrubím kontaktujte technika provozu vodovodní sítě pana Příhodu, tel. 724 141 433, případně technika provozu kanalizační sítě pana L. Vrbíka, tel. 606 758 358.

Vyjádření má platnost jeden rok od data odeslání vyjádření a platí pouze pro vodovodní řady a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Vyjádření se vztahuje k PD z února 2011 a pouze na objekt IO 01 – sjezdy na komunikaci a přeložka veřejného osvětlení.

Poznámka: PD si ponecháváme pro vlastní potřebu

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
vedoucí útvaru VHR

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR