

K4 a.s.
Ing Zdeněk Kubiš
Kociánka 8/10
612 00 Brno

Dopis / Letter

Váš dopis / Your letter:

Naše ref. / Our ref.:

Vyřizuje / Dealt with by: Kašák / 606 652801

Datum / Date: 28.3.2012

Ref: Ochrana sítě Praha

Vyjádření pracoviště ochrany sítě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ke stavebnímu řízení pro stavbu: „D+D Park Kosmonosy – úprava tras inženýrských sítí“.

Na základě Vámi zaslaných podkladů souhlasíme s výše uvedenou stavbou a s vydáním stavebního rozhodnutí pro tuto stavbu za předpokladu, že v místech souběhu s teplovodem bude kabelová trasa uložena do dělených chrániček AROT v min. vzdálenosti 0,80 m od teplovodu. V místech křížení rovněž uložit kabelové trasy do dělených chrániček AROT. Teplovod umístit pod kabelové trasy v min. vzdálenosti 0,50m.

Dále upozorňujeme na nutnost dodržování podmínek ochrany sítě dle našeho vyjádření čj. 10915/12/CSC/SS0.

Milan Kašák
Ochrana sítě Praha
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.



Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

1128