


Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracovala:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
MSCB	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtnanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	0837	01	DPS	02/2011	I.Kopřivová	K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno	P09



## OCELOVÝ RÁM POD ROZVADĚČ ELEKTRO



RÁM POD ROZVADĚČ ELEKTRO, SVAŘOVANÝ Z OCELOVÝCH PROFILŮ U 65 (7,09 kg/m)

HMOTNOST: 23,10 kg

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

POZN.: KOTEVNÍ OTVORY PRO OSAZENÍ ROZVADĚČE PŘIPRAVIT DLE MONTÁŽNÍCH POKYNŮ DODAVATELE !