



ZARÍZENÍ	OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ	OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ	OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ	REZERVA	REZERVA	ZASUVKY WC	ZASUVKY CHODBA	REZERVA	REZERVA	PŘÍVOD SUŠIČ	PŘÍVOD SUŠIČ
EL. ZARÍZENÍ	0,76	0,76	1,33							0,62	0,64
Pi (kW)			MS1							2	2
KABEL	CYKY-J 3x1,5 WL6	CYKY-O 3x1,5 WS6	CYKY-J 12x1,5 WS0.03			CYKY-J 3x2,5 WL10	CYKY-J 3x2,5 WL11			CYKY-J 3x2,5 WL12	CYKY-J 3x2,5 WL13
OZN. KABELU		SBV1									

REV.	DATUM	DPS	PEČHA	KABROUŽKA	KONTŘ.	SCHVÁL.	AKCE:	MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO	LIST	2	POČET LISTŮ	3
									NAZEV	JEDNOPLOVNÉ SCHÉMA ROZVADĚČE R00.04		
							VYPRACOVAL:	ING. KADRNOŽKA				
								STRAŽNICKÁ 12				
								627 00 BRNO				
								projekce@kadrnozka.cz				
									ČÍS. VÝR.			