

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Akce :                      Nemocnice Kyjov - rekonstrukce výtahu v budově E

P1	Název místnosti	Rozměry místností			Parametry místností											
							Relativní	Hladina	Stupeň	Ozn. Zař.	Prívod	Odtah	Čerstvý	Výměna	Výměna	Poznámka
		h	S		tiz	til	fi	L			Vp	Vo	Ci	ns	np	
		(m)	(m2)		(°C)	(°C)	(%)	dB(A)		-	(m3/h)	(m3/h)	(%)	(x/h)	(x/h)	
Číslo místnosti Room number		Room dimensions			Parameters room					Name of dev. VZT	Supply	Outlet	Fresh air	Exchange Real	Exchange required	Note
		Height	Area	Objem	Temperature		Relativní humidity	Hladina hluku	Degree filtration							
		h	S	V	tiz	til	fi	L			Vpn	Vo	Ve	ns	np	
		(m)	(m2)	(m3)	(°C)	(°C)	(%)	dB(A)		-	(m3/h)	(m3/h)	(%)	(x/h)	(x/h)	
2.02	Předsíň	3,00	2,06	6,18	ndef.	ndef.	ndef.	45	-	1	0	30	100%	4,854	-	
2.03	WC	3,00	1,74	5,22	ndef.	ndef.	ndef.	45	-	1	0	50	100%	9,579	-	
3.02	Kuchyňka	3,00	5,46	16,38	ndef.	ndef.	ndef.	45	-	1	0	150	100%	9,158	-	