

Zápis z výběru dodavatele ze dne 18.11.2025

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„ Projektová dokumentace – Rekonstrukce stávajících vodovodních přípojek „

Zadavatel:

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

IČO: 00209392

Výše uvedený zadavatel zahájil dne 18.11.2025 výběr dodavatele zadávací řízení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Bylo postupováno dle zásad našeho zřizovatele.

Zadavatel v předmětném zadávacím řízení oznamuje své rozhodnutí o výběru dodavatele:

Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy účastníka

VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno,

IČ: 49455842

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splňuje všechny podmínky zadávacího řízení a nabídka vybraného dodavatele byla podle výsledku hodnocení nabídek vyhodnocena jako komplexní a systémově nejvýhodnější. Zadavatel vychází ze skutečnosti znalosti místa plnění a veškerých návazných dispozic areálu Domova pro seniory Sokolnice. Součástí výběru dodavatele je vyjádření vedoucího provozu VAS Židlochovice pana Nevídala, které zohledňuje požadavky budoucího zhotovitele stavby. Současně zadavatel uvádí, že nabídka vybraného dodavatele neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Cena 82.000,-Kč bez DPH 21%

Zapsal dne: 18.11.2025

Milan Kulich


Schválil:



MVDr. Petr Nováček
ředitel domova



Milan Kulich
vedoucí technického úseku


Mgr. Eva Antonínová
ekonomka

Domov pro seniory Sokolnice
Příspěvková organizace
Milan Kulich-vedoucí provozního úseku
Zámecká 57
664 52 Sokolnice

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací:
Vyřizuje: Pavel Nevídal
Tel.: 602 508 213
Datum: 14.11. 2025

Věc: Vodovodní přípojka - Domov pro seniory Sokolnice, Zámecká 57

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov provozuje v obci Sokolnice vodovod pro veřejnou potřebu, součástí provozování je mimo jiné také vodovodní přípojka pro Domov pro seniory, Sokolnice, Zámecká 57.


Rok vzniku této vodovodní přípojky je 1985, při provádění opravy v lednu 2025 byl zjištěn špatný technický stav potrubí ze šedé litiny, pokročilá vnější koroze potrubí a velká inkrustace uvnitř potrubí. Vzhledem ke stáří potrubí ze šedé litiny a jeho zjištěného technického stavu nelze v budoucnosti vyloučit opakování vzniku havárií na této vodovodní přípojce LT DN 100. Na základě těchto skutečností doporučujeme provést rekonstrukci potrubí celé vodovodní přípojky.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., disponuje projekčním oddělením s oprávněním na projekci vodovodních řadů pod vedením Ing. Faltýnkové. Projekční oddělení VAS a.s. je již detailně seznámeno s místem realizace rekonstrukce vodovodní přípojky a jejím technickým řešením. Stávající vodovodní přípojka LT DN 100 bude zrušena a bude provedeno prodloužení stávajícího vodovodního řadu, ze kterého bude přípojkou napojen objekt Domova pro seniory.

Z důvodu detailní znalosti této stavby, znalosti technických standardů VAS a.s. a předcházení případným možným vadám na projektové dokumentaci prodloužení vodovodního řadu pro vodoprávní povolení a prováděcí dokumentaci, včetně vyřízení vodoprávního povolení na prodloužení vodovodního řadu doporučuji využít služeb projekčního oddělení VAS a.s..

Za provoz VAS Židlochovice

Pavel Nevídal
vedoucí provozu VAS Židlochovice



VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Brno - venkov
-27-

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Bankovní spojení: 3201641/0100
sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska

